SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA KANAŁÓW DO CZERPNI POWIETRZA NA ELEWACJI TYP WG-F



c-wymiar kanału czerpnego

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA KANAŁÓW SPIRO PRZEZ BELKĘ



SZCZEGÓŁ „A" MOCOWANIA DO KANAŁU NA NIT ZRYWANY



SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ PROWADZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNCYH W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH



SZCZEGÓŁ PROWADZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNCYH W KORYCIE PODZIEMNYM

KORYTO „MOKRE"



KORYTO „SUCHE"



SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA KANAŁÓW DO WYRZUTNI POWIETRZA NA ELEWACJI TYP WG-F

WIDOK Z GÓRY



b-wymiar kanału wyrzutowego

WIDOK Z BOKU



SZCZEGÓŁ PODEJŚCIA DO KRATY AH-0/1225X225(NAWIEWNEJ LUB WYWIEWNEJ)



Widok z przodu



Wymiary głębokości kształtki przyłączeniowej

typ kraty	G(mm)
AH-0-D/1225x225	333
AH-0-DC/1225x225	295

Widok z boku



A-uchwyt do mocowania zamontowany do ściany

Widok z dołu



Widok z góry

I-I

króciec przyłączeniowy ø200(ø160)
l=100mm

LEGENDA:

wg proj. PBW arch. i konstr.

1.– Ściana żelbetowa wewnętrzna
2.– Ściana żelbetowa zewnętrzna
3.– Żebro żelbetowe
4.– Szalunek tracony
5.– Izolacja termiczna żebra
6.– Izolacja termiczna ściany zewnętrznej
7.– Kanał wentylacyjny spiro ø200mm z obejmą mocującą
8.– Kanał wentylacyjny spiro ø160mm z obejmą mocującą
9.– zasypka izolacyjny keramzyt granulacja 5–8 mm
10.– Kanał wentylacyjny 700x200 mm z obejmą mocującą
11.– Krata nawiewna/wywiewna typ AH–0–D/1225x225 prod. TROX z ramką 20mm
12.– Kształtka przyłączeniowa 600x200 z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,8mm wg. szczegółu uszczelnienie pomiedzy ścianą żelbetową a kształtką silikonem
13.– Płyta Styrodurowa gr.100mm
14.–KANAŁ WENTYLACYJNY 400x300mm (Z IZOLACJĄ 500x400mm) Z CZERPNI ŚCIENNEJ DO CENTRALI
15.–KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ 300x200mm(Z IZOLACJĄ 400x300mm) Z KRAT WYWIEWNYCH DO CENTRALI
16.–PRZEWÓD WODNY DN25mm DO HYDRANTU PPOŻ. Z PRZEWODEM OBEGOWYM DN15mm
17.–PRZEWÓD C.T. DO NASZCZWNICY 2x490x3,5
18.–REZERWA DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO –PRZEWÓDY C.O. 2x450x4,5
19.–KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ 400x300mm NIEIZOLOWANY Z CENTRALI DO WYRZUTNI
20.–KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY 300x200mm (Z IZOLACJĄ 400x300mm) Z KRAT WYWIEWNYCH DO CENTRALI

TEMAT:
MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA:
MICHNIÓW
DZIAŁKI NR EW: 297,298,299,300,301,302

INWESTOR:
MUZEUM WSI KIELECKIEJ
UL. JANA PAWŁA II 6
25-015 KIELCE

GENERALNY PROJEKTANT:
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
MIROSŁAW NIZIO
UL. INŻYNIERSKA 3 / 4
03-410 WARSZAWA

PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTÓW "SANMED" s.c.
01-633 WARSZAWA, UL. GDAŃSKA 2 lok. 58
tel. (0-22) 833 36 84
fax. (0-22) 832 23 21

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. ANDRZEJ KULESZA upr. MAZ/0054/POOS/06	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. DOROTA NYRKA
mgr inż. MAGDALENA WILK
mgr inż. WOJCIECH ZDZIENNICKI

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. MAREK JANISZEWSKI upr. SI-1268/80

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

SKALA:	DATA:
1:20	27-07-2009

TEMAT:	BRANŻA:	GRUPA:	NR RYS:	REWIZJA:
MWP	S	00	33	00