

**Uchwała Nr 2600/10**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 19 maja 2010 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych w miejscowości Rogów, gmina Końskie”.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: **„Budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych w miejscowości Rogów, gmina Końskie ”** - brak normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających dla wnioskowanych ulic.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

## Uzasadnienie

Do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: **„Budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych w miejscowości Rogów, gmina Końskie”**.

Opiniowanie przez Zarząd Województwa inwestycji na drogach publicznych wynika z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).

Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków, mgr inż. Adam Marzec, ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce pismem z dnia 28 kwietnia 2010 r. wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Departament Infrastruktury w Kielcach z wnioskiem dotyczącym wydania opinii do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwą: **„Budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych w miejscowości Rogów, gmina Końskie”**.

Do wniosku załączono

- Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 26 kwietnia 2010 r. we wszelkich sprawach formalno – prawnych, związanych ze składaniem wniosków, uzyskanie decyzji administracyjnych , uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla wnioskowanego zadania,
- pismo Burmistrza Miasta i Gminy Końskie znak; In.MB-221/20/Kn.Rg/2007/08 z dnia 16 września 2008 r. do Starostwa Powiatowego w Końskich – Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w sprawie wydania opinii,
- Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: OZ-0123-133-2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ,
- pismo Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków znak: IA-4330/293/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. do Zakładu Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków, mgr inż. Adam Marzec, ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce w sprawie zapewnienia przez inwestora i na jego koszt objęcie prac ziemnych związanych z w/w inwestycją ścisłym nadzorem archeologicznym
- pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie znak: In.KU.704/84/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie stanu prawnego wnioskowanych dróg gminnych,
- Mapy sytuacyjne, projekty zagospodarowania terenu dla ulic: Podmiejskiej, Odludnej, Wschodniej i Zachodniej,
- Mapy projektu podziału wraz z wykazem zmian gruntowych.

Departament Infrastruktury pismem znak: INF.II.S – 0724/42/2010 z dnia 5 maja 2010 r. wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji. Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków, mgr inż. Adam Marzec pismem z dnia 9 maja 2010 r. przekazał uzupełnienie wniosku – parametry projektowanych dróg.

Parametry techniczne:

Ulica Odludna

- klasa ulicy D,
- długość 508,07 m,
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wg wnioskodawcy 7, 50 m (wg rozporządzenia najmniejsza szerokość dla wnioskowanej klasy ulicy D wynosi 10,00 m ),

Ulica Podmiejska

- klasa ulicy D,
- długość 631,29 m,
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wg wnioskodawcy zmienna od 7,95 m do 20,00 m (wg rozporządzenia najmniejsza szerokość dla wnioskowanej klasy ulicy D wynosi 10,00 m ),

Ulica Zachodnia

- klasa ulicy D,
- długość 934,35 m,
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wg wnioskodawcy zmienna od 7,25 m do 10,00 m (wg rozporządzenia najmniejsza szerokość dla wnioskowanej klasy ulicy D wynosi 10,00 m ),

Ulica Wschodnia

- klasa ulicy D,
- długość 508,07 m,
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wg wnioskodawcy zmienna od 7,00 m do 7,72 m (wg rozporządzenia najmniejsza szerokość dla wnioskowanej klasy ulicy D wynosi 10,00 m ).

W materiałach wykorzystano dokumentację udostępnioną przez Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków, mgr inż. Adam Marzec, ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielc.