

Uchwała Nr 458 / 04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Federacji „Porozumienie” w Poznaniu – NZOZ Sanatorium Uzdrowskie „Rafał” w Busku Zdroju, ul. Topolowa 2, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Federacji „Porozumienie” w Poznaniu – NZOZ Sanatorium Uzdrowskie „Rafał” w Busku Zdroju, w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU FUNDACJI „POROZUMIENIE” W POZNANIU,
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE
„RAFAŁ” W BUSKU ZDROJU, UL. TOPOŁOWA 2

1) informacja o standardzie ośrodka;

W sanatorium znajduje się 187 miejsc noclegowych ogółem. Są to pokoje: 1-osobowe i 2 osobowe. Ponad 96 % pokoi posiada pełny węzeł sanitarny. Na każdym piętrze znajdują się łazienki ogólnodostępne, umiejscowione w pobliżu pokoi nieposiadających pełnego węzła sanitarnego. Pokoje nowocześnie urządzone, podstawowe wyposażenie to: łóżko, krzesła, stolik, szafki nocne, lampki, szafa ubraniowa, TV, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy. Większość pokoi posiada balkony.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

Nawierzchnia antypoślizgowa we wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Podstawowe wyposażenie stanowi: komplet łazienkowy, prysznic, umywalka, sedes. Toalety ogólnodostępne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pod względem czystości nie ma zastrzeżeń.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Sanatorium mieści się w budynku o trzech kondygnacjach. Dysponuje windą osobową umożliwiającą swobodne poruszanie między piętrami. Na każdym piętrze wydzielono po dwa pokoje przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Szerokie ciągi komunikacyjne, oporęczowanie przyścienne, podjazdy wewnątrz budynku. W ośrodku znajdują się dwa gabinety lekarskie i zabiegowe wraz z wysoko wyspecjalizowanym personelem zapewniającym całodobową opieką lekarską. Baza żywieniowa na terenie budynku. W razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej i niskotłuszczowej, wątrobowej, wegetariańskiej i lekkostrawnej. Obecnie w sanatorium trwają prace remontowe-budowlane, m.in. odnowa pokoi noclegowych, wykładanie kostki brukowej, budowa zadaszonego podjazdu umożliwiającego dostęp do budynku. Według zapewnień kierownika administracji oraz kierownika budowy prace remontowo-budowlane zostaną zakończone z dniem 30 kwietnia bieżącego roku.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Na terenie sanatorium znajduje się: sala do gimnastyki indywidualnej i zbiorowej, sala do prowadzenia szkoleń, świetlica, kawiarnia. Ponadto ośrodek dysponuje bogato wyposażoną bazą zabiegową, gdzie wykonywane są takie zabiegi jak: kąpiel siarczkowa, masaż podwodny, zawijania borowinowe, inhalatorium, Hydro-Jet, laser, krioterapia, masaż klasyczny i wiele innych. Istnieje możliwość korzystania z basenu rehabilitacyjnego, kortów tenisowych i ścieżki zdrowia znajdujących się na terenie Sanatorium „Włókniarz” oddalonego od ośrodka o 100 m.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Niepubliczny ZOZ – Sanatorium Uzdrawiskowe „Rafał”, Busko-Zdrój, ul. Topolowa 2

Sanatorium ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Winno więc spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 1-14

Sanatorium wizytowano w dniu 16 kwietnia 2004 r. Poniżej przedstawia się wyniki wizytacji.

Ust. 2

Pkt 1 – utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze.

Dojścia do budynku i ciągi piesze w trakcie modernizacji. Będą utwardzone płytkami chodnikowymi i kostką betonową.

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do budynku o szerokości powyżej 0,9 m i wysokości 2 m bez progu. Do pozostałych pomieszczeń drewniane o szerokości 0,8 m i wysokości 2 m. Wejście zadaszone w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30 kwietnia 2004 r.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez odbojów, skrobaczek, wycieraczek i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Skrzydła drzwiowe drewniane oznakowane w sposób widoczny, zapewniają bezpieczeństwo użytkowników.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową

Schody o nawierzchni z płytek marmurowych, płytek ceramicznych i z lastryko pokryte powłoką antypoślizgową bez nosków i podcięć.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Pkt 7 – schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią.

W szpitalu nie ma schodów o szerokości biegu ponad 4m.

Pkt 8 – przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Poręcze przy schodach zakończone w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

Pkt 10 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych z płytek chodnikowych betonowych, kostki betonowej. Posadzki wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia w większości wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu (parkiety, płytki ceramiczne antypoślizgowe, wykładzina dywanowa). Posadzki wykonane z lastryko, z płytek marmurowych na części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i w części pomieszczeń ogólnego przeznaczenia, rehabilitacji, zabiegowych, gabinetów lekarskich pokryte powłoką antypoślizgową. Przy ścianach korytarzy na parterze zamontowane poręcze.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balkony, loggie i pochylnie zabezpieczone balustradami z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Pkt 13 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.

W Sanatorium jest jeden dźwig osobowy.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Według informacji Kierownika ds. technicznych miejsca postojowe ze stanowiskami dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne będą wydzielone i oznakowane w terminie do 30 kwietnia 2004 r.

Sanatorium po zakończeniu wszystkich robót modernizacyjno-remontowych, tj. po 30 kwietnia 2004 r. będzie spełniać warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 1-14 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga! Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

6) informacje zawarte we wniosku ośrodka zgodne ze stanem faktycznym.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek Fundacji „Porozumienie” w Poznaniu – NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Rafał” w Busku-Zdroju** opiniuje się **pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób:**

- **z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Sanatorium Uzdrowiskowe „Rafał” w Busku-Zdroju ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.