

Uchwała Nr 627/04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 lipca 2004r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego „Krystyna” ul. Krakowska 7 , 28 131 Solec- Zdrój ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON.

Na podstawie art. 41 ust.1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Krystyna” w Solcu Zdroju w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z:

- upośledzeniem umysłowym;
- oraz innymi schorzeniami, tj: SM (stadium początkowe); chorobami skóry; reumatoidalnym zapaleniem stawów i kręgosłupa, schorzeniami neurologicznymi i osteoporozą.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

**OPINIA DO WNIOSKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-
WYPOCZYNKOWEGO „KRYSTYNA”
UL. KRAKOWSKA 7, 28 131 SOLEC- ZDRÓJ**

1) informacja o standardzie ośrodka;

W ośrodku znajduje się 26 miejsc noclegowych ogółem. 14-miejsc w pokojach z pełnym węzłem sanitarnymi 12 miejsc w pokojach bez pełnego węzła sanitarnego. Są to pokoje: 2 i 3-osobowe. Podstawowe wyposażenie pokoju to: 1-osobowe tapczany, szafa, stół, krzesła, lampki nocne, radio, 90% pokoi posiada TV i balkony.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

Posadzka wykonana z płytek ceramicznych zabezpieczonych powłoką antypoślizgową. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla osób niepełnosprawnych znajdują się uchwyty przyścienne oraz siedzisko pod prysznic. Podstawowe wyposażenie łazienek stanowi: kabina prysznicowa lub wanna, umywalka, sedes, lustro, mydełko w płynie, ręczniki papierowe, kosz.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinecie lekarskim i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia wykonana z materiałów antypoślizgowych. W większości pomieszczeń zamontowano drzwi o szerokości 0,9 m i wysokości 2m, brak progów. Balustrady od strony otwartej przy balkonach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Uchwyty w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Oporęczowanie przyścienne wzdłuż korytarza w budynku zabiegowym. Oprócz bazy noclegowej i zabiegowej, na terenie ośrodka „Krystyna” znajduje się gabinet lekarski (odpowiednio wyposażony) oraz stolówka, w której w razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wegetariańskiej, odchudzającej oraz diety dla osób chorych na miażdżycę i chorobę wieńcową.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Ośrodek dysponuje salą do rehabilitacji ruchowej wyposażoną w atlas, rowerki treningowe, narty treningowe, ławeczkę do ćwiczeń, gabinetem do masażu klasycznego a także gabinetem do fizykoterapii, gdzie wykonywane są takie zabiegi jak: laseroterapia, inhalacja indywidualna oraz leczenie lampą Bioptron.

Na terenie ośrodka znajduje się biblioteka, kawiarnia, plac do grilla. W okolicy ośrodka znajdują się ścieżki zdrowia, park zdrojowy. Ponadto Ośrodek „Krystyna” może korzystać z:

- boiska sportowego gminnego Klubu Sportowego „Źródło” w Solcu-Zdroju(umowa na czas nieokreślony);
- zajęć hipoterapii – Jeździecki Ośrodek Hipoterapii „Rancho”(umowa na czas nieokreślony);

- zalewu oraz sprzętu wodnego w Solcu – Zdroju (informacja o możliwości korzystania z zalewu i sprzętu wodnego w okresie od 1.06 do 31.08. w latach 2003-2005, wystawiona przez Firmę E.J.COMPANY w Solcu Zdroju);
- zabiegów rehabilitacyjnych, wykonywanych w bazach zabiegowych na terenie Uzdrowiska Solec- Zdrój (umowa na czas nieokreślony).

(kopie umów w załączeniu)

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Krystyna” w Solcu-Zdroju

Ośrodek ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia, innymi dysfunkcjami (z SM w stadium początkowym, chorobami skóry, reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa, schorzeniami neurologicznymi, cukrzycą, osteoporozą).

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 1-14.

Wizytacji Ośrodka dokonano w dniu 21 lipca 2004 r. Ośrodek mieści się w budynku trzykondygnacyjnym i posiada 26 miejsc (w 10-ciu pokojach dwuosobowych i dwóch pokojach trzyosobowych – 14 miejsc w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i 12 miejsc w pokojach bez pełnego węzła sanitarnego). Stwierdza się, co następuje:

Ust. 2

Pkt 1 – utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze.

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni betonowej i z kostki betonowej

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do budynku szerokości 0,85 m i wysokości 2 m bez progu. Do pozostałych pomieszczeń o szerokości 0,9 m i większej (stołówka) oraz wysokości 2 m bez progów.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi płaska bez elementów utrudniających dostęp.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi

Skrzydła drzwi wejściowych drewniane widoczne, drzwi do pokoiw noclegowych drewniane pełne, oznakowane w sposób widoczny.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową.

Stopnie schodów drewniane w części pokryte wykładzina dywanową przymocowane listwami metalowymi nie mają podcięć i nosków.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady metalowe z podchwytem drewnianym. Płaszczyzny pionowe od strony przestrzeni otwartej wypełnione.

Pkt 7 – schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią.

W Ośrodku nie ma schodów o szerokości biegu ponad 4 m.

Pkt 8 – przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

Przy schodach są obustronne poręcze z desek na dwóch poziomach zakończone w sposób umożliwiający bezpieczne ich użytkowanie.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów nie zabezpieczonych.

Pkt 10 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowane uchwyty i są siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych wykonana z płyt chodnikowych, kostki betonowej, gruntowa. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne (hol, korytarze) posadzki z parkietu, wykładziny dywanowej, w pokojach noclegowych – parkiet, dywany, w pomieszczeniach żywienia posadzki z płytek ceramicznych zabezpieczone powłoką antypoślizgową w części zabiegowej i gabinecie lekarskim posadzki z płytek ceramicznych zabezpieczone powłoką antypoślizgową.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób
Balustrady na balkonach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych z płaskowników stalowych

Pkt 13 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, liczbie kondygnacji większej niż

dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.

W Ośrodku nie ma podnośnika ani dźwigu.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Brak wydzielonych stanowisk z miejscami postojowymi zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ośrodek spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 1-12 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga! *Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).*

6) informacje zawarte we wniosku zgodne ze stanem faktycznym.

Po przeprowadzeniu wizytacji w ośrodku i sprawdzeniu spełnienia przez niego wymaganych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **Wniosek Ośrodka Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Krystyna” ul. Krakowska 7 , 28 131 Solec- Zdrój opiniuje się pozytywnie, w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych, z:**

- upośledzeniem umysłowym;
- oraz innymi schorzeniami, tj: SM (stadium początkowe); choroby skóry; reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa; schorzenia neurologiczne; osteoporoza.

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Krystyna” w Solcu - Zdroju ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych, z:

- dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- z upośledzeniem umysłowym;
- oraz innymi schorzeniami, tj: SM (stadium początkowe); choroby skóry; reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa; schorzenia neurologiczne; osteoporoza,

zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniający warunki dostępności tylko dla osób z :

- upośledzeniem umysłowym;
- oraz innymi schorzeniami, tj: SM (stadium początkowe); choroby skóry; reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa; schorzenia neurologiczne; osteoporoza.