



- przewód VGA koniec do
- FTP4*2*0,8mm
- YDY3*2,5mm
- gniazdo speakon podtylnkowe koniec puszka C7
- YAP 75-0.59/3.7+2x0,5

iluminacja

ulożyć przewód do RG

tel. 10par. 4xFTP, światłowod

Uwaga: kabla puszka podłogowa wyposażona w g. 230V i gn. komputer.

gniazda wylączkowe ogólne 230V 2P+PE

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

przebieg z rury RB7 zalecony przez instal. 100x100 po obu stronach stropu

nr. rozdziału/yr. obwodu

Przewody elektryczne 230V układać w oddzielnych nurach PCV na ścianie tuż nad podłogą oraz w podobnie rozdzielniach

Uwaga: zrealizować do poszczególnych wypisów wykonanie bezpodstowe.