

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lp.	Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia	
1	Numer wpisu	H/5/08
2	Zakres przedmiotowy zgłoszenia	Zgłoszenie instalacji do energetycznego spalania paliw eksploatowanych na potrzeby szpitala i hotelowca: - 2 x DCN880 (wodne) o mocy cieplnej 880[kW] każdy, jeden opalany olejem opałowym lekkim, drugi gazem ziemnym z sieci, zainstalowane w budynku szpitala - 2 kotły typu DCN270 o mocy cieplnej po 270[Kw] i sprawności 92%, zainstalowane w budynku hotelowca Sprawność przemiany energii chemicznej paliwa na energię cieplną wynosi 92%, stąd nominalna moc grzewcza wprowadzona w paliwie dla każdego z kotłów wynosi: $880 / 0,92 = 957[\text{kW}]$, dla kotłów DCN880, oraz $270 / 0,92 = 293 [\text{kW}]$, dla kotłów DCN270.
3	Znak sprawy	OWS.VII.7674-6/2008
4	Data zgłoszenia	22-12-2008 r.
5	Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Boh. Warszawy 67 28-100 Busko - Zdrój REGON: 000311467
6	Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji	1. Kopia opłaty skarbowej za zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
7	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych budynek C-2, pokój nr 438 telefon (041) 342-15-06
8	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	brak
9	Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej instalację	
10	Uwagi	