

**UCHWAŁA NR 2844 /10**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA 8 września 2010 r.**

**W SPRAWIE:**

**Zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych".**

**NA PODSTAWIE:**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych" z uwagi na brak minimalnych szerokości w liniach rozgraniczenia.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ZDZISŁAW WRZAŁKA**

## UZASADNIENIE

**Do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych".**

Opiniowanie przez Zarząd Województwa inwestycji na drogach publicznych wynika z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).

Pismem z dnia 19.08.2010r. (data wpływu 23.08.2010r.) Pan Grzegorz Rodak ( adres: NEOINVEST sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce) pismem znak: G/OG/33/2010 wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem dotyczącym wydania opinii zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych".

Do pisma załączono:

- 1/ orientację w skali 1:10 000,
- 2/ Plan sytuacyjny w skali 1:1000,
- 3/ kopię pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo nr MZD/WP/RPD/7042/03/6/07-09 z dnia 09.11.2009 roku podpisane zostało przez Dyrektora MZD w Kielcach - Pana Piotra Wójcika. Pełnomocnictwo upoważnia Pana Grzegorza Rodaka do reprezentowania MZD w Kielcach w sprawach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem wszelkich decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień, wydawanych przez właściwe jednostki administracyjne dla zadania "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych".

Dane z wniosku:

### **Zadanie nr 1 – ul. Domki**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi - lokalna „L”

Długość projektowanego odcinka ok. 706m,

Szerokość jezdni 6,0m,

Chodniki obustronne o szerokości 2,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 14,0m do 20,0m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 12,0m/

### **Zadanie nr 2 – ul. Łopianowa**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi - lokalna „L”

Długość projektowanego odcinka ok. 375m,

Szerokość jezdni 6,0m,

Chodniki obustronne o szerokości 2,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 9,5m do 27,0m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 12,0m/- brak spełnienia normatywu.

#### **Zadanie nr 3 – ul. Monte Cassino**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi - lokalna „L”

Długość projektowanego odcinka ok. 510m,

Szerokość jezdni 6,0m,

Chodniki obustronne o szerokości 2,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 11,5m do 13,5m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 12,0m/- brak spełnienia normatywu.

#### **Zadanie nr 4 – ul. Studziankowska**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi - lokalna „L”

Długość projektowanego odcinka ok. 244m,

Szerokość ciągu pieszo-jezdnego 5,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 6,0m do 9,0m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 12,0m/- brak spełnienia normatywu.

#### **Zadanie nr 5 – ul. Narwicka**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi – dojazdowa „D”

Długość projektowanego odcinka ok. 331 m,

Szerokość ciągu pieszo-jezdnego 5,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 5,0m do 10,0m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 10,0m/- brak spełnienia normatywu.

#### **Zadanie nr 6 – ul. Tobrucka**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi – dojazdowa „D”

Długość projektowanego odcinka ok. 388 m,

Szerokość ciągu pieszo-jezdnego 5,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 6,0m do 10,0m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 10,0m/- brak spełnienia normatywu.

#### **Zadanie nr 7 – ul. Helska**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi – lokalna „L”

Długość projektowanego odcinka ok. 412 m,

Szerokość ciągu pieszo-jezdnego 6,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 7,0m do 11,0m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 12,0m/- brak spełnienia normatywu.

#### **Zadanie nr 8 – ul. Oksywska**

Kategoria ulicy – gminna,

Klasa drogi – lokalna „L”

Długość projektowanego odcinka ok. 397 m,

Szerokość ciągu pieszo-jezdnego 5,0m,

Szerokość w liniach rozgraniczających od 5,0m do 8,0m / zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z 2 marca 1999r. minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia tej klasy drogi wynosi 12,0m/- brak spełnienia normatywu.

**Zadanie nr 9 – oczyszczalnia wód deszczowych**

W zakres rzeczowy przewidywanego systemu odwodnienia wchodzi następujące elementy:

- sieć kanalizacyjna ( kolektor deszczowy w ul. Domki i ul. Łopianowej fi 1000÷300 przejmujący spływy z kanałów deszczowych z ulic: Studziankowskiej, Narwickiej, Tobruckiej, Helskiej i Oksywskiej oraz kanał deszczowy fi 300÷250 w ul. Monte Cassino)
- oczyszczalnia wód opadowych – jeden ciąg oczyszczania ( komora przelewowa, osadnik Vcz=1000m<sup>3</sup>, separator koalescencyjny NG 20, komora połączeniowa).

Na podstawie otrzymanych materiałów i informacji należy stwierdzić, że zadanie "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych" nie uzyskuje opinii pozytywnej z uwagi na zastosowanie mniejszej od normatywnej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających zgodnie z zapisami §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ) .

W materiałach wykorzystano informacje i dokumentację udostępnioną przez Pana Grzegorza Rodaka ( adres: NEOINVEST sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce).