

Kielce, 28.04.2009 r.

Do uczestników postępowania

Znak : AK.ZP/B/241/2/2009

Dotyczy: postępowania nr AK/ZP/B/241/2/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji: „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”.

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach uprzejmie informuje, że na zgłoszone pisemne pytania z dnia 23 i 27.04.2009 udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Pytanie 6: Na stronie internetowej Zamawiającego brak przedmiarów dla tomów VII, VIII i IX. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: *Na stronie internetowej Zamawiającego zostały zamieszczone przedmiary tom VII, VIII i IX, przedmiary te znajdują się w zbiorczym zestawieniu przedmiarów 252-05-2008 Filharmonia Świętokrzyska TOMY I – XIX_rev 09 – przedmiar.pdf*

Pytanie 7: Jak należy traktować dokument 252-05-2008 Filharmonia Świętokrzyska TOMY I – XIX_rev 09 – przedmiar.pdf – czy jest to przedmiar zbiorczy dla wszystkich tomów, czy przedmiar zamienny?

Odpowiedź: *Dokument 252-05-2008 Filharmonia Świętokrzyska TOMY I – XIX_rev 09 – przedmiar.pdf jest przedmiarem zbiorczym dla wszystkich tomów i należy go traktować jako przedmiar podstawowy.*

Pytanie 8: W projekcie wykonawczym w folderze Tom VI\Załączniki\Rury deszczowe znajdują się pliki 0216 Filharmonia Rd1...Rd7 Izo.pdf – pliki te powinny najprawdopodobniej zawierać aksonometrię odwodnienia dachu – ale są „puste” (bez zawartości). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: *W projekcie wykonawczym w folderze Tom VI\Załączniki\Rury deszczowe znajdują się pliki 0216 Filharmonia Rd1...Rd7 Izo.pdf – pliki te zostały załączone (nie są puste). Jednak po sprawdzeniu okazało się, że otwierają się na komputerze na którym zostały zamieszczone bezpośrednio na stronie. Stwierdzamy, że jest to spowodowane trudnym do określenia błędem technicznym, który powoduje że nie otwierają się na wszystkich komputerach. Sprawdziliśmy, że możliwe jest otworzenie tych plików poprzez funkcję „zapisz jako”.*

Pytanie 9: W udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót brakuje przedmiaru na instalację gazową do kotłowni gazowej, przedmiaru na kotłownię gazową, przedmiaru na instalację c.o. oraz przedmiaru na instalację wentylacji i klimatyzacji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: *Przedmiary znajdują się w Tomach I – XIX rev.09 zbiorczy. TOM VII Instalacje centralnego ogrzewania, gazu i kotłowni wbudowanej i w Tomie VIII Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ciepła technologicznego*

Pytanie 10: W udostępnionej dokumentacji → Załącznik nr 9 – Projekt wykonawczy ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót →07 Filharmonia Świętokrzyska – Tom VII Instalacja c.o. gaz i kotłownia znajduje się projekt wykonawczy węzła cieplnego. Zgodnie z p.tem 3.3. SIWZ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kotłownię gazową. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego kotłowni gazowej oraz usunięcie pliku projekt wykonawczy węzła cieplnego.

Odpowiedź: Na stronie Zamawiającego znajduje się projekt kotłowni gazowej – TOM VII PDF – rysunki: 10 – schemat technologiczny kotłowni.pdf, VII - 5 – Rzut poziomu + 2.pdf, VII - opis – inst_co_gaz_kotlownia.pdf. Dodatkowo dołączono projekt węzła cieplnego, który należy wyposażyć w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną zgodnie z podanymi wytycznymi.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Jacek Bogalski
Jacek Bogalski