

DOA.III-3323-20/09

Kielce, 2009-07-29

**Do  
wszystkich zainteresowanych,  
którzy pobrali SIWZ**

### **WYJAŚNIENIA NR 1 ZMIANA TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania**

**Zamawiający** – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące zapisów SIWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zasilacz o następujących parametrach z zakresie czasu podtrzymania i sinusoidalnej pracy na baterii:

- Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 14,9 min
- Schodkowa aproksymacja sinusoidy podczas pracy na baterii.

W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi takiej zgody prosimy o sprecyzowanie czy do obliczania czasów podtrzymania należy brać minimalną moc wymaganą w siwz (Moc pozorna: 500VA lub Moc rzeczywista: 300 Wat) czy rzeczywistą moc oferowanego zasilacza awaryjnego?

#### **Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” I część zamówienia pozycja A, skreśla się zapis:**

##### **Zasilacz awaryjny**

- Moc pozorna: 500VA lub więcej
- Moc rzeczywista: 300 Wat lub więcej
- Maks. czas przełączania na baterię: 6 ms

- Liczba gniazd z podtrzymaniem zasilania: 3 szt. lub więcej
- Typ gniazda: IEC320 c13 (10A)
- Liczba gniazd z ochroną antyprzepięciową: 1 szt. lub więcej
- Typ gniazda: IEC320 c13 (10A)
- Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A)
- Czas podtrzymania dla obciążenia 100% min. 4,4 min
- Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 16,3 min
- Port komunikacji: USB
- Zimny start
- Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Sinus podczas pracy na baterii
- Wyposażenie: dołączone oprogramowanie nadzorujące pracę zasilacza,
- kable zasilające – 2szt., instrukcja obsługi, kabel USB
- Gwarancja Min. 24 miesiące
- Warunki serwisu gwarancyjnego – zgodnie z rozdziałem III SIWZ.

**zastępując go nowym o brzmieniu:**

**Zasilacz awaryjny**

- Moc pozorna: 500VA lub więcej
- Moc rzeczywista: 300 Wat lub więcej
- Liczba gniazd z podtrzymaniem zasilania: 3 szt. lub więcej
- Liczba gniazd z ochroną antyprzepięciową: 1 szt. lub więcej
- Czas podtrzymania dla obciążenia 100% min. 4 min
- Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 14 min
- Port komunikacji: USB
- Zimny start
- Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Wyposażenie: dołączone oprogramowanie nadzorujące pracę zasilacza,
- kable zasilające – 2szt., instrukcja obsługi, kabel USB
- Gwarancja Min. 24 miesiące
- Warunki serwisu gwarancyjnego – zgodnie z rozdziałem III SIWZ.

**Pozostała część opisu nie ulega zmianie.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres, nie powodują one zmiany miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.**

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Dyrektor  
Kancelarii Zarządu**

***Bernard Antos***