

**Uchwała Nr 709/04**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 13 października 2004 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., dot. Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” ul. Rzewuskiego 3 w Busku Zdroju, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S. A. dotyczący Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku-Zdroju w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze schorzeniami układu krążenia.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

**OPINIA DO WNIOSKU „UZDROWISKA BUSKO-ZDRÓJ” S.A. dot. SZPITALA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI „KRYSZYNA” W BUSKU ZDROJU, UL. GEN. F. RZEWUSKIEGO 3**

**1) informacja o standardzie ośrodka;**

W szpitalu „Krystyna” znajduje się 316 miejsc noclegowych ogółem. Są to pokoje: 1-osobowe, 2 i 3-osobowe, większość pokoi posiada pełny węzeł sanitarny. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, stół, krzesła lub fotele, komoda, szafa ubraniowa, lodówka, TV, radio. Telefon ogólnodostępny, łączy do internetu. 15 pokoi dostosowano do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tylko 3 pokoje dla wózkowiczów nie posiadają pełnego węzła sanitarnego.

**2) ocena warunków sanitarno-higienicznych;**

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne wyznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, spełniają wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu. Podstawowe wyposażenie to: komplet łazienkowy, prysznic lub wanna z podnośnikiem, umywalka, sedes, uchwyty, siedzisko pod natrysk. Duża powierzchnia pomieszczeń umożliwia swobodne manewrowanie wózkiem. Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Odpowiednia szerokość i wysokość drzwi, brak progów.

**3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;**

Utwardzone dojścia do budynku. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Odpowiednia szerokość i wysokość drzwi. Uchwyty przy oknach zamontowane poniżej wysokości 1,2 m. Szerokie korytarze z oporęczowaniem przyściennym, pochylnie niwelujące różnice między poziomami. Dwie windy umożliwiające swobodne poruszanie się między kondygnacjami. Oprócz bazy noclegowo-żywnieniowej szpital dysponuje doskonałym zapleczem do realizacji aktywnych form rehabilitacji i wypoczynku.

**4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;**

Na terenie szpitala znajduje się zakład przyrodoleczniczy, w tym: 5 gabinetów fizykoterapii, 8 gabinetów hydroterapii, 5 sal do gimnastyki indywidualnej, 9 gabinetów lekarskich i 4 zabiegowe. Ponadto w szpitalu „Krystyna” mieści się basen rehabilitacyjny, studio muzykoterapii i relaksacji, biblioteka, świetlica i kawiarnia.

**5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).**

Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju Uzdrowski Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku-Zdroju

Szpital ubiega się o przyjmowanie turnusów dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób z chorobami układu krążenia.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 2-6, 9, 11, 12 i 14 oraz w ust. 3 pkt 2 -9

Po wizytacji obiektów stwierdzono, co następuje:

**Ust. 2**

*Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.*

Szerokość wszystkich drzwi w części przewidzianej do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 0,9 m i większa, wysokość 2 m. Nie stwierdzono progów w drzwiach o wysokości powyżej 0,02 m.

*Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.*

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez wycieraczek, skrobaczek, odbojów i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

*Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.*

Wszystkie drzwi oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie, drzwi do pomieszczeń: noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rehabilitacji gabinetów lekarskich, zabiegowych - drewniane, drzwi do pomieszczeń: rekreacji, żywienia - aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie. W pomieszczeniach noclegowych dodatkowe drzwi drewniane z wypełnieniem ze szkła ornamentowego.

*Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową.*

Stopnie schodów o nawierzchni z lastryko i płytek ceramicznych zabezpieczone powłoką antypoślizgową nie mają podcięć i nosków.

*Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.*

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady metalowe z pochwytami. Płaszczyzny pionowe od strony przestrzeni otwartej wypełnione.

*Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.*

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

*Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.*

Zewnętrzne ciągi komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają nawierzchnię z lastryko, płyt marmurowych zabezpieczone powłoką antypoślizgową, płytek ceramicznych antypoślizgowych, z marketu i parkietu pokrytego chodnikiem. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i rehabilitacji posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych oraz częściowo z tarketu zabezpieczonego powłoką antypoślizgową. W pomieszczeniach rekreacji, gabinetach lekarskich, zabiegowych i innych ogólnego przeznaczenia nawierzchnia z tarketu. W pomieszczeniach noclegowych posadzki z tarketu, wykładziny dywanowej, paneli podłogowych, parkietu. W jadalni posadzka z płyt marmurowych pokrytych powłoką antypoślizgową

*Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.*

Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, balkonach, tarasach mają wypełnione płaszczyzny pionowe.

*Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.*

Nie ma wydzielonych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

### **Ust. 3**

*Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.*

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej o szerokości 1,5 m i większej.

*Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.*

Furtki w ogrodzeniu o szerokości większej niż 0,9 m, bez progu, otwierają się do środka działki.

*Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów.*

W Szpitalu są pochylnie o nawierzchni z tarketu pokrytej powłoką antypoślizgową i wykonanej z płytek ceramicznych antypoślizgowych (wewnętrzne) oraz kostki betonowej (zewnętrzne) z balustradami od strony przestrzeni otwartej wypełnionymi.

*Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku.*

*Przed wejściem do budynku pozioma przestrzeń manewrowa umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim.*

Przed wejściem do budynku jest wystarczająca przestrzeń umożliwiająca swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

*Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.*

W obiektach Szpitala są dwa dźwigi.

*Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.*

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne w 12-tu pokojach, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich mają powierzchnię zapewniającą swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim i są wyposażone w uchwyty oraz siedziska. W bliskiej odległości 3-ch pokoi bez pełnego węzła sanitarnego przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o powierzchni zapewniającej swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim i są wyposażone w niezbędne uchwyty oraz siedziska.

*Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi.*

W pokojach przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pokojach noclegowych są uchwyty przy drzwiach balkonowych zamontowane poniżej wysokości 1,2 m.

*Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.*

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewnia swobodę ruchu i jego użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Szpital spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 2-4, 9,11 i 12 oraz w ust. 3 pkt 2 -9 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

**Uwaga!** Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

**6) informacje zawarte we wniosku ośrodka nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym.**

Informacje zawarte we wniosku w pkt VI., dotyczącym zaplecza do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno-wypoczynkowe, nie odnoszą się wyłącznie do ośrodka ale dotyczą całego Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Stan faktyczny został przedstawiony w pkt. 4 niniejszej opinii.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. dot. Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku-Zdroju opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób niepełnosprawnych:**

- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- ze schorzeniami układu krążenia.

### **Uzasadnienie opinii**

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Szpital Kompleksowej rehabilitacji „Krystyna” w Busku-Zdroju ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusów rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze schorzeniami układu krążenia.

Opinię sporządziły:  
Elżbieta Kowalczyk  
Anna Kądziała  
Kielce, dn. 07.10.2004 r.