

Uchwała Nr 460 / 04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 5 maja 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS Transportu Samochodowego RP z siedzibą w Warszawie – Ośrodek Wypoczynkowy „Lotnik” w Golejowie, ubiegającej się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS Transportu Samochodowego RP z siedzibą w Warszawie – Ośrodek Wypoczynkowy „Lotnik” w Golejowie w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się negatywnie.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PKS TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO RP Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „LOTNIK” W GOLEJOWIE.

1) informacja o standardzie ośrodka;

W ośrodku znajduje się 241 miejsc noclegowych ogółem, mieszczących się w zabudowie pawilonowej. W pawilonie B znajduje się 111 miejsc noclegowych, są to pokoje 3-osobowe bez pełnego węzła sanitarnego, z kolei w pawilonie C znajduje się 114 miejsc noclegowych, również pokoje 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Wszystkie pokoje posiadają balkony. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: tapczan 1-osobowy, krzesła, stolik, szafki nocne. Wszystkie pokoje wymagają generalnego remontu. W zasadzie tylko cztery pokoje 4-osobowe w pawilonie E przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku, nowoczesne wyposażenie, pełny węzeł sanitarny. Obecnie w pawilonie E trwają prace remontowo-modernizacyjne, mające na celu uzyskanie dodatkowych 4 pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

W pawilonach B i C wszystkie pomieszczenia sanitarno-higienicznych wymagają remontu. Małe powierzchnie uniemożliwiają swobodne manewrowanie wózkami, brak uchwytów, wąskie drzwi z progami. Podstawowe wyposażenie łazienki stanowi: natrysk, umywalka, sedes. Jedynie pomieszczenia sanitarno-higieniczne znajdujące się w pawilonie E dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych: odpowiednie uchwyty niezbędne do korzystania z urządzeń, nawierzchnia antypoślizgowa, odpowiednia powierzchnia manewrowa dla wózkowiczów.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Utwardzone dojścia do budynków. Nawierzchnia wykonana z płyt betonowych posiada liczne ubytki i nierówności. Schody wewnątrz i zewnątrz budynków zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Większość drzwi i okien podlega wymianie. Brak gabinetu lekarskiego na terenie ośrodka. Stołówka na około 180 osób znajduje się w oddzielnym budynku na terenie ośrodka. W razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej i niskotłuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej, wegetariańskiej i innych. Na terenie ośrodka znajduje się parking ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Zaplecze ośrodka do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji stanowi: sala ze sprzętem do rehabilitacji ruchowej, świetlica ze stołem pingpongowym, sala do prowadzenia szkoleń wyposażona w projektory, rzutniki, tablice, nagłośnienie, TV. Ponadto na terenie ośrodka znajduje się boisko do piłki siatkowej i koszykówki, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Ośrodek wypoczynkowy „LOTNIK” w Golejowie k. Staszowa

Ośrodek ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, narządu słuchu, narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, hemofilią, starszych niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia.

Powinien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 2- 6, 9, 11, 12 i 14 w ust. 3 pkt 2-9, ust. 4 pkt 2, 3 i ust. 5 pkt 2-6.

Wizytacji obiektów Ośrodka dokonano w dniu 29.04.2004 r. Jej wyniki przedstawia się poniżej.

Ośrodek sezonowy mieści się w trzech pawilonach (dwóch o trzech kondygnacjach użytkowych i jednego o jednej kondygnacji). Ponadto modernizowany jest czwarty pawilon, gdzie będą mogły być przyjmowane osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Ust. 2

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progów lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do pawilonu dla uczestników turnusów i pawilonu administracyjnego o szerokości powyżej 0,9 m i wysokości 2 m z progami powyżej 0,02 m. Drzwi do sali ćwiczeń i pomieszczeń rekreacji drewniane o szerokości powyżej 0,9 m i wysokości 2 m bez progów. Do pozostałych pomieszczeń drewniane o szerokości 0,8 m i wysokości 2 m. Drzwi wejściowe do pawilonu żywienia o szerokości powyżej 0,9 m i wysokości 2 m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez odbojów, skrobaczek, wycieraczek i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Skrzydła drzwiowe do pawilonów dla uczestników turnusów, administracyjnego i pomieszczeń noclegowych, rekreacji, ćwiczeń drewniane i drewniane z szybami ze szkła

ornamentowego oznakowane w sposób widoczny, nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowników. Drzwi do pawilonu żywienia metalowe z wypełnieniem ze szkła nie odpornego na stłuczenia nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowników.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową

Schody o nawierzchni z płytek ceramicznych, tarketu i z lastryko pokryte powłoką antypoślizgową bez nosków i podcięć.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody z wyjątkiem wejściowych do pawilonu dla uczestników turnusów zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych z płytek chodnikowych betonowych, kostki betonowej, asfaltobetonu. Posadzki wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu (parkiety, płytki ceramiczne antypoślizgowe, płytki marmurowe pokryte powłoką antypoślizgową, wykładzina dywanowa). Posadzki wykonane z lastryko, z płytek marmurowych na części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i w części pomieszczeń ogólnego przeznaczenia, rehabilitacji, zabiegowych, gabinetów lekarskich pokryte powłoką antypoślizgową. Przy ścianach klatek schodowych zamontowane deski odbojowe.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balkony, loggie i pochylnie zabezpieczone balustradami z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe ze stanowiskami dla samochodów, których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ust. 3

Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi pieszkie o szerokości minimalnej 1,5 m

Dojście do budynku i ciągi piesze utwardzone płytkami chodnikowymi, z kostki betonowej i z asfaltobetonu o szerokości 1,5 m i większej.

Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m

Furtki w ogrodzeniu otwierają się do środka działki, szerokości powyżej 0,9 m.

Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomego terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów

Przy wejściu do pawilonów administracyjnego, żywienia pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich bez balustrady. Do pawilonu dla uczestników turnusów prowadzą schody bez balustrady.

Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku

Przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich jest przed wjazdem na pochylnię i przed drzwiami wejściowymi do pawilonów administracyjnego i żywienia. Przestrzeń ta ma wymiary wymagane przepisem wyżej.

Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach

W pawilonach Ośrodka nie ma wind osobowych ani podnośników.

Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne nie mają powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem i nie są wyposażone w uchwyty, ławki i siedziska.

Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi

W pokojach noclegowych okna zaopatrzone są w urządzenia umożliwiające ich otwarcie zamontowane na wysokości 0,8 m od podłogi.

Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz w pokojach ogólnego przeznaczenia nie zapewniają swobody ruchu i użytkowanie tego wyposażenia przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Ust.4

Pkt 2 – instalację alarmową ppoż. wymaganą przepisami odrębnym, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, świecącą światłem niepulsującym, zainstalowaną co najmniej w pokojach noclegowych;

Brak instalacji alarmowej ppoż.

Pkt 3 – widocznie oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, sanitarnohigieniczne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia

Brak widocznego oznakowania.

Ust. 5

Pkt 2 - oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia;

Brak oznaczeń piktogramami.

Pkt 3 – oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów;

Brak oznaczeń kolorystycznych i fakturą nawierzchni zmiany poziomów.

Pkt 4 – ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi niepowodującymi olśnienia;

Ściany, sufity wykończone materiałami matowymi z wyjątkiem okien. Posadzki ciągów komunikacyjnych wykonane z lastryko, płytek ceramicznych i tarketu matowe.

Pkt 5 – listwy prowadzące na powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1-1,1 m, w odległości 0,03-0,04 m od ściany;

Przy ścianach klatek schodowych deski odbojowe zamontowane bezpośrednio przy ścianach.

Pkt 6 – osłony na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym

W Ośrodku brak grzejników centralnego ogrzewania.

Ośrodek spełnia przepisy określone w § 17 ust. 2 pkt 3, 5, 9, 11, 12, 14 oraz pkt 2 i 6 za wyjątkiem drzwi wejściowych do pawilonu dla uczestników turnusów, ust. 3 pkt 2, 3, 4, 8 i pkt 5 z wyjątkiem pawilonu dla uczestników turnusów.

Uwaga! Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

6) informacje zawarte we wniosku ośrodka nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

Na terenie ośrodka brak gabinetu lekarskiego.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS Transportu Samochodowego w RP dotyczący Ośrodka Wypoczynkowego „Lotnik” w Golejowie, opiniuje się negatywnie.**

Uzasadnienie opinii

Opinii Ośrodka Wypoczynkowego „Lotnik” w Golejowie, dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Ośrodek Wypoczynkowy „Lotnik” ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusów rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia w chwili obecnej nie spełnia warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami i schorzeniami, o których mowa w §2 ust. 3, pkt 2-9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych