

Kielce, dnia 3.08.2010r.

DYREKTOR
ZATWIERDZAM:
mgr inż. Krzysztof Domagała
.....
(podpis)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Ul. Targowa 18 25-520 Kielce Tel. 0 41 362 70 12 Adres e-mail sekretariat@sbrr.pl
---------------------	--

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

3. Opis przedmiotu zamówienia

„USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZATORÓW DLA POTRZEB ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH”

3.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż klimatyzatorów ściennych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ.

3.2. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Kod CPV 45.33.12.20-4

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji;

- 6.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **do 30 dni od daty podpisania umowy.**
- 6.2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia ŚBRR – ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
- 6.3. **Wykonawca udzieli 36 miesięcy rękojmi na zainstalowane urządzenia. Do oferty cenowej należy doliczyć obowiązkowe przeglądy urządzeń w okresie obowiązywania rękojmi. Rękojmia obowiązuje od końcowego odbioru zamontowanych urządzeń.**

7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

- 7.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
- 7.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;

7.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

7.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

Na potwierdzenie należy złożyć:

- a) wykaz wykonanych dwóch dostaw urządzeń klimatyzacyjnych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie – za spełnienie warunku zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał dwie dostawy urządzeń klimatyzacyjnych o wartości minimum 80% wartości szacunkowej powiększonej o VAT złożonej oferty każda.

7.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż jedną osobę która będzie posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych (uprawnienia SEP do 1KV)

Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzające uprawnienia wymienionej osoby

7.2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Uwaga; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.2.5 Nie podlegają wykluczeniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

7.2.5.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.5.

INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego- czyn zagrożony karą pozbawienie wolności do 5 lat)

7.3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

7.3.1 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

7.3.2 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego współnika lub

- albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
- 7.3.3 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
- 7.3.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie,
- 7.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

8. Wymagania dotyczące wadium

- 8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

9. Zamówienia uzupełniające

- 9.1. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 do 40 % wartości zamówienia.

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:

- 10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
- 10.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
- 10.1.2. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego.
- 10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
- 10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

- 11.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- 11.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- 11.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 12.1 Oferta musi zawierać:

x	Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków podmiotowych:
1.	- Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ - <i>oświadczenie należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.</i>
2.	Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ.
x	Oświadczenie woli:
1.	„Oferta cenowa” przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ. <i>Do oferty cenowej należy załączyć katalogi oferowanych urządzeń w celu zidentyfikowania, że oferowane urządzenia są zgodne z opisanymi wymaganiami.</i>

2.	<p>Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.</p> <p>Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.</p>
----	--

- 12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- 12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
- 12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
- 12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
- 12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.
- 12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.
- 12.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę
- 13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**
- 13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
- 14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**
- Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- W sprawach formalno – prawnych prowadzonego postępowania – Robert Janik 692-376-854 .** Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. **od 08:00 do 15:00** pod wymieniony powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.
- 15. Termin związania z ofertą**
- Termin związania ofertą **upływa po 30 dniach** od daty terminu składania ofert.
- 16. Opis sposobu przygotowania ofert**
- 16.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.
- 16.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

16.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Postępowanie nr ŚBRR-3323/Pzp/4/10 zakup i montaż klimatyzatorów dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach”, „Nie otwierać przed 12-08-2010, godz. 10:15”.

16.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17. Miejsce i termin składania ofert

17.1. Ofertę należy złożyć w **Sekretariacie Zamawiającego ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, III piętro pok. 316** w terminie do dnia **12.08.2010r.** do godziny **10:00**.

17.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert

18.1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu **12.08.2010r.** o godzinie **10:15** **sala konferencyjna pok. 320**

18.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

18.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

18.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ.

18.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

18.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

19. Sposób obliczenia ceny oferty

19.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.

19.2. Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

19.3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

20.2. Kryterium oceny ofert jest: **najniższa cena (100 %)**

- 100 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej (wg wzoru poniżej).

Punkty za oferowaną cenę zostaną przyznane poprzez pomnożenie ilorazu ceny najniższej (min.) do ceny oferowanej przez 100 pkt. i „wagę” kryterium 100 %.

$$W = \frac{\text{cena minimalna (spośród wszystkich ważnych ofert)}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.} = 100\%$$

20.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

20.4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

21. Istotne warunki umowy

określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ.

22. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:

22.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót.

wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
niedostępność na rynku zaoferowanych urządzeń na dzień montażu.

22.2 Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami;

Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego

Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych usług, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

- Załącznik nr 1 -charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia oraz projekt XI piętra
- Załącznik nr 2 -druk oferty cenowej
- Załącznik nr 3 -oświadczenie
- Załącznik nr 4 -projekt umowy

Sporządził:

Robert Janik

KONSULTANT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Alojzy Jakóbiak
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Konsultantów Zam. Publicznych w Warszawie

Charakterystyka techniczna

Wykonawca na zaoferowane urządzenia musi posiadać autoryzację na montaż i serwisowanie oferowanych urządzeń.

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia (wyłączając urządzenia przenośne) muszą być jednego producenta (marki).

Parametry techniczne urządzeń należy potwierdzić kartami katalogowymi urządzeń.

lp.	Opis przedmiotu zamówienia - kompletu urządzenia			Ilość urządzeń planowana do dostawy
	Rodzaj Urządzenia	Wymagania dla urządzenia	Osprzęt wymagany i dodatkowy	
1	2	3	4	5
1	Klimatyzator Typu Multi Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej min. 3 szt. x 2, 5 kW.	Nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej – min. 3 szt. x 2,5 kW, Nominalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej min. 7,5 kW; wydajność powietrza jedn. wew. min. 500 m3/h, urządzenia z funkcjami: Auto Restart, 24 godzinne programowanie ON/OFF, automatyczna zmiana trybu pracy, funkcja gorącego startu, poziom hałasu jedn. wew. – nie więcej niż 36 dB(A) na najwyższym biegu, max. poziom hałasu jedn. zew. – nie więcej niż 57 dB(A), możliwość ustawienia pilotem bezprzewodowym temperatury w zakresie od 17 st. C i utrzymania zadanej temperatury, urządzenie posiadające funkcję grzania, przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych w funkcji grzania. Dopuszczalna przez producenta max. długość instalacji chłodniczej dla każdej jednostki wewnętrznej min. do 20m. Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż: 80 kg.	Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, przyłącza rury, pilot bezprzewodowy, wykonanie instalacji elektrycznej z niezbędnymi zabezpieczeniami.	6 kpl.
2	Klimatyzator Typu Multi Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej min. 2x 3,5 kW.	Nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej – min 2 szt. x 3,5 kW, Nominalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej min. 7,0 kW; wydajność powietrza jedn. wew. min. 600 m3/h , urządzenia z funkcjami: Auto Restart, 24 godzinne programowanie ON/OFF, automatyczna zmiana trybu pracy, funkcja gorącego startu, poziom hałasu jedn. wew. – nie więcej niż 37 dB(A) na najwyższym biegu, max. poziom hałasu jedn. zew. – nie więcej niż 57 dB(A), możliwość ustawienia pilotem bezprzewodowym temperatury w zakresie od 17 st. C i utrzymania zadanej temperatury, urządzenie posiadające funkcję grzania, przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych w funkcji grzania. Dopuszczalna przez producenta max. długość instalacji chłodniczej dla każdej jednostki wewnętrznej min. do 20m. Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż: 80 kg.	Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, przyłącza rury, pilot bezprzewodowy, wykonanie instalacji elektrycznej z niezbędnymi zabezpieczeniami	3 kpl.
3	Klimatyzator Typu Multi Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej min. 2x2,5 kW	Nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej – min. 2 szt. x 2,5 kW, Nominalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej min. 5,0 kW; wydajność powietrza jedn. wew. min. 500 m3/h, urządzenia z funkcjami: Auto Restart, 24 godzinne programowanie ON/OFF, automatyczna zmiana trybu pracy, funkcja gorącego startu, poziom hałasu jedn. wew. – nie więcej niż 36 dB(A) na najwyższym biegu, max. poziom hałasu jedn. zew. – nie więcej niż 53 dB(A), możliwość ustawienia pilotem	Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, przyłącza rury, pilot bezprzewodowy, wykonanie instalacji elektrycznej z niezbędnymi	2 kpl.

		beprzewodowym temperatury w zakresie od 17 st. C i utrzymania zadanej temperatury, urządzenie posiadające funkcję grzania, przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych w funkcji grzania. Dopuszczalna przez producenta max. długość instalacji chłodniczej dla każdej jednostki wewnętrznej min. do 20m. Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż: 71 kg.	zabezpieczeniami	
4	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej min. 3,5 kW	Nominalna moc chłodnicza – min. 3,5 kW, wydajność powietrza jedn. wew. min. 580 m3/h, z funkcjami: Auto Restart, 24 godzinne programowanie ON/OFF, automatyczna zmiana trybu pracy, funkcja gorącego startu, poziom hałasu jedn. wew. – nie więcej niż 40 dB(A) na najwyższym biegu, max. poziom hałasu jedn. zew. – nie więcej niż 50 dB(A), możliwość ustawienia pilotem bezprzewodowym temperatury w zakresie od 17 st. C i utrzymania zadanej temperatury, urządzenie posiadające funkcję grzania, przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych w funkcji grzania. Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż: 36 kg.	Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, przyłącza rury, pilot bezprzewodowy, wykonanie instalacji elektrycznej z niezbędnymi zabezpieczeniami	1 kpl.
<p>Powyższe urządzenia zostaną zamontowane na 11 piętrze. Do każdej jednostki zewnętrznej należy przewidzieć zasilanie z tablicy rozdzielczej budynku znajdującej się na 11 piętrze. Zasilanie jednostek zewnętrznych należy wykonać przewodem o przekroju minimum 2,5mm². W pokojach przewody należy ułożyć w korytkach kablowych mocowanych do ścian. Długość instalacji należy wyliczyć z załączonego rzutu piętra XI. Kolorem zielonym naniesiono rozplanowanie jednostek zewnętrznych, kolorem czerwonym naniesiono przebieg instalacji.</p>				
5	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej min. 2,5 kW	Nominalna moc chłodnicza – min. 2,5 kW, wydajność powietrza jedn. wew. min. 490 m3/h, z funkcjami: Auto Restart, 24 godzinne programowanie ON/OFF, automatyczna zmiana trybu pracy, funkcja gorącego startu, poziom hałasu jedn. wew. – nie więcej niż 37 dB(A) na najwyższym biegu, max. poziom hałasu jedn. zew. – nie więcej niż 50 dB(A), możliwość ustawienia pilotem bezprzewodowym temperatury w zakresie od 17 st. C i utrzymania zadanej temperatury, urządzenie posiadające funkcję grzania, przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych w funkcji grzania. Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż: 31 kg.	Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, przyłącza rury, pilot bezprzewodowy, wykonanie instalacji elektrycznej z niezbędnymi zabezpieczeniami	4 kpl.
<p>Powyższe urządzenia zostaną zamontowane na 3 piętrze. Do każdej jednostki zewnętrznej należy przewidzieć zasilanie z tablicy rozdzielczej budynku znajdującej się na 3 piętrze.</p>				
6	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej min. 5 kW	Nominalna moc chłodnicza – min. 5,0 kW, wydajność powietrza jedn. wew. min. 850 m3/h, z funkcjami: Auto Restart, 24 godzinne programowanie ON/OFF, automatyczna zmiana trybu pracy, funkcja gorącego startu, poziom hałasu jedn. wew. – nie więcej niż 42 dB(A) na najwyższym biegu, max. poziom hałasu jedn. zew. – nie więcej niż 55 dB(A), możliwość ustawienia pilotem bezprzewodowym temperatury w zakresie od 17 st. C i utrzymania zadanej temperatury, urządzenie posiadające funkcję grzania, przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych w funkcji grzania. Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż: 52 kg.	Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, przyłącza rury, pilot bezprzewodowy, wykonanie instalacji elektrycznej z niezbędnymi zabezpieczeniami	1 kpl.
7	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej min. 3,5 kW	Nominalna moc chłodnicza – min. 3,5 kW, wydajność powietrza jedn. wew. min. 580 m3/h, z funkcjami: Auto Restart, 24 godzinne programowanie ON/OFF, automatyczna zmiana trybu pracy, funkcja gorącego startu, poziom hałasu jedn. wew. – nie więcej niż 40 dB(A) na najwyższym biegu, max. poziom hałasu jedn. zew. – nie więcej niż 50 dB(A), możliwość ustawienia pilotem bezprzewodowym temperatury w zakresie od 17 st. C i utrzymania zadanej temperatury, urządzenie posiadające funkcję grzania, przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych w funkcji grzania.	Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, przyłącza rury, pilot bezprzewodowy, wykonanie instalacji elektrycznej z niezbędnymi zabezpieczeniami	1 kpl.

		Waga jednostki zewnętrznej nie większa niż: 36 kg.		
Powyższe urządzenia zostaną zamontowane na 14 piętrze. Do każdej jednostki zewnętrznej należy przewidzieć zasilanie z tablicy rozdzielczej znajdującej się w pokoju na 14 piętrze.				
8	Klimatyzator przenośny o mocy chłodniczej min. 4,2 kW	Moc – min. 4,2 kW, wydajność powietrza 550 m ³ /h, z funkcjami: regulacja prędkości wentylatora, regulacja kierunku wydmuchu powietrza, zakres działania 18-30 st. C, 24 godzinne programowanie ON/OFF, funkcja SLEEP, zakres działania 18-30 st. C, filtr powietrza.	Jednostka, rura, pilot bezprzewodowy	4 kpl.

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZATORÓW DLA POTRZEB ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH

.....
Nazwa i dokładny adres firmy

**Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego
w Kielcach, ul. Targowa 18**

Nawiązując do ogłoszenia na: usługę polegającą na dostawie i montażu klimatyzatorów dla potrzeb Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zapytaniem zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

Bruttozł (w tym podatek VAT)

Słownie zł

Ryczałtowa cena brutto obejmuje pełny zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT. I obowiązkowymi przeglądami w okresie obowiązywania rękojmi

2. Wykonanie zamówienia w zakresie SIWZ:

Lp.	Rodzaj urządzenia	Rodzaj typ i istotne parametry oferowanego urządzenia (wpisać parametry/symbol urządzenia lub nr załączonej do oferty specyfikacji technicznej)	Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (poz. 4*5)
1	2	3	4	5	6
1	Klimatyzator Typu Multi Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej nominalnej min. 3 x 2,5 kW jednostki wewnętrznej i min 7 kW jednostki zewnętrznej	Moc – 3x, z funkcjami:	6
2	Klimatyzator Typu Multi Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej nominalnej min. 2x 3,5 kW jednostki wewnętrznej i min 7 kW jednostki zewnętrznej	Moc – 2x..... , z funkcjami:	3
3	Klimatyzator	Moc –2x z funkcjami:	2

	Typu Multi Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej nominalnej min. 2x2,5 kW jednostki wewnętrznej i min 5 kW jednostki zewnętrznej			
4	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej nominalnej min. 3,5 kW jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Moc –, z funkcjami:	1	
Razem				
5	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej nominalnej min. 2,5 kW jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Moc –, z funkcjami:	4	
Razem				
	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej nominalnej min.5 kW jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Moc –, z funkcjami:	1	
	Klimatyzator Typu Split, Ścienny, inverter o mocy chłodniczej nominalnej min. 3,5 kW jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Moc – KW, z funkcjami:	1	
Razem				
	Klimatyzator przenośny o mocy chłodniczej nominalnej min.	Moc –, z funkcje:	4	

	4,3 kW			
Razem				
Łączna kwota zamówienia				

3. Termin realizacji - dni od podpisania umowy
4. Na powyższą usługę i zainstalowane urządzenia udzielamy rękojmi **36 miesięcy**
5. oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
6. Miejsce dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia: ul. Targowa 18, 25-520 siedziba Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Kielce
7. Warunki płatności: przelew, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Oświadczamy, że projekt umowy (zał. nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oferta zawiera stron.....

Załączniki do niniejszej oferty:
(wymienić wszystkie)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

..... dnia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 KK

..... dnia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

.....
(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 KK

U m o w a - p r o j e k t

zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: **Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, Kielce 25-520, ul. Targowa 18, NIP 959-180-58-16, Regon: 260200677**

reprezentowaną przez :

KRZYSZTOF DOMAGAŁA - DYREKTOR

zwany dalej **Zamawiającym**, a

.....
.....

NIP:

reprezentowaną przez :

.....

zwany dalej **Wykonawcą**,
o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wraz z instalacją urządzenia klimatyzacyjne w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej charakterystyką.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia klimatyzacyjne zgodny z zał. Nr 1 do siwz do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kielcach przy ul. Targowej 18, zwanego dalej miejscem dostawy.
2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot umowy do dnia 2010r. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (brak urządzeń u dystrybutorów). O terminie dostawy i montażu Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
4. Za nadzór i przestrzeganie przepisów BHP i PPŻ w trakcie wykonywania prac montażowych (wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalowanie jednostek zewnętrznych) odpowiada Wykonawca.
5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie poprawności montażu i działania oraz przeszkoli pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego z obsługą urządzeń Na okoliczność odbioru urządzeń zostanie sporządzony protokół.
6. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą urządzeń. Korzyści i ciężary związane z urządzeniami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia mechaniczne przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Zamawiającemu. Za dzień wydania urządzeń Zamawiającemu uważa się dzień, w którym klimatyzatory zostały odebrane przez Zamawiającego i podpisano przez obydwie strony protokół odbioru urządzeń klimatyzacyjnych.

§ 3

1. Strony ustalają cenę za urządzenia klimatyzacyjne na podstawie oferty w kwocie **zł brutto** (słownie:). Cena obejmuje koszty transportu i montażu.
2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych,

§ 4

1. Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy na zainstalowane urządzenia .
2. Zgłoszenia przez Zamawiającego problemów związanych z pracą klimatyzatorów odbywać się będą telefonicznie pod numer telefonu, lub faksem na numer

3. Czas przybycia Wykonawcy/Serwisu od zgłoszonej awarii do 8 godzin.

§ 5

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
- za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

§ 7

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
- oferta Wykonawcy,
 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

§ 10

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA