



Znak: PO.1711.2.2016

Kielce, dnia 09 grudnia 2016 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

### 1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86.  
Dyrektor – Anna Kozięło – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 15 lutego 2013 r.

### 2. Kontrolujący:

Ireneusz Żak – Główny Specjalista w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.108.2016 z dnia 15 września 2016 r.

### 3. Koordynator:

Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

### 4. Przedmiot i zakres kontroli:

Bezpieczeństwo publiczne:

- 4.1 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi,
- 4.2 dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów,
- 4.3 wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż.,
- 4.4 organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

### 5. Cel kontroli:

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

### 6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 09 grudnia 2016 r.

## **7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych**

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

## **8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków**

Magdalena Miszczuk – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego (brak uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej).

## **9. Opis stanu faktycznego:**

### **9.1. Ochrona danych osobowych**

**Bezpieczeństwo publiczne** – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

#### **9.1. Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego.**

Jednostka kontrolowana posiada Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla:

- budynku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przy ul. Witosa 86 opracowaną przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora w listopadzie 2011 r. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora ŚZMiUW. Aktualizacja instrukcji została przeprowadzona przez jej wykonawcę w dniu 9 stycznia 2016 r. Instrukcja jest zgodna z § 6.1. pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Z przedmiotową instrukcją zostali zapoznani pracownicy. Przedstawiono listę zapoznanych pracowników wraz z ich podpisami. Z uwagi na to, że opracowanie i aktualizacja instrukcji należy do właściciela budynku, kopię zaktualizowanej instrukcji należy przekazać do jednostki użytkującej obiekt – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;
  - oddziałów terenowych, tj.: (1) budynku Oddziału Rejonowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sandomierzu, (2) Oddziału Rejonowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Starachowicach, (3) Oddziału Rejonowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jędrzejowie, (4) Magazynu przeciwpowodziowego w Kępie Chwałowskiej opracowane przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora w styczniu 2015 r., Instrukcje aktualizowane były także przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej dra Stanisława Kowalczyka w zakresie planów obiektów. Instrukcje są zgodne z § 6.1. pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- 1) W kontroli wrywkowej sprawdzono dokumentację w zakresie szkolenia z aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zaświadczenia o odbytych szkoleniach znajdują się w aktach osobowych pracowników (z kwietnia 2015).

## 9.2. Ewakuacja.

Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przewidziane na podstawie § 17 w/w rozporządzenia odbywają się zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w tym zakresie. Ostatnie takie ćwiczenie odbyło się w dniu 14 października 2016 r. Przedstawiono informację z realizacji praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uwzględniającą m.in. stan ilościowy pracowników w tym dniu. Ćwiczenia te zorganizował SZMiUW także dla części budynku użytkowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Ćwiczenia odbyły się bez udziału Państwowej Straży Pożarnej – powiadomionej o przedsięwzięciu właściwie i w terminie. Brak uwag.

## 9.3. Decyzje i zalecenia PSP.

Brak kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

## 9.4. Ochrona osób i mienia.

Przedstawiono protokół z przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przegląd ważny do lutego 2017 r. sporządzony przez firmę Supon Kielce – brak uwag.

### Uwagi:

- 1) Proponuje się przeprowadzenie ćwiczeń z udziałem PSP.
- 2) Skierować pracowników na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

**Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.**

## 10. Protokół wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,  
Egz. nr 2 – Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

## 11. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 09 grudnia 2016 r.

Dyrektor SZMiUW

DYREKTOR

*A. Kozielec*  
.....  
Anna Kozielec

Kontrolujący:

Koordynator

Dyrektor BSO

Inspektor BSO

Dyrektor  
Biura Spraw Obronnych,  
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji  
*B. Olszowska*  
.....  
Beata Olszowska

*Michał Jankowski*  
.....