



Znak: PO.1711.2016

Kielce, dnia 16 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2A
Dyrektor – Anna Mikołajczyk – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 3 grudnia 1998 r.

2. Zespół kontrolujący:

Ireneusz Żak – Główny Specjalista w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.108.2016 z dnia 15 września 2016 r.

3. Koordynator:

Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Bezpieczeństwo publiczne:

- 4.1 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi,
- 4.2 dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów,
- 4.3 wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż.,
- 4.4 organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 listopada 2016 r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków

Agnieszka Januchta – inspektor ds. BHP; Łukasz Błaszkiwicz – inżynier bezpieczeństwa pożarowego.

9. Opis stanu faktycznego:

Bezpieczeństwo publiczne – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

9.1. Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Jednostka kontrolowana posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Olszewskiego 2A opracowaną przez inżyniera bezpieczeństwa pożarowego Łukasza Błaszkiwicza (firma zewnętrzna Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach) w dniu 24 września 2012 r. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora i wprowadzona do stosowania. Instrukcja jest zgodna z § 6.1. pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Ostatnia aktualizacja instrukcji była przeprowadzona w dniu 07 października 2016 r. Przedstawiono listę zapoznanych pracowników z IBP z dnia 7 października 2016 r. potwierdzoną podpisami 56 osób.

- 1) Przedstawiono dokumentację w zakresie szkolenia planowego przeprowadzonego w WOMP w dniu 07 października 2016 r. z aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz z pokazem użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Bezpośrednio po szkoleniu i pokazie przeprowadzono ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Przedstawiono stosowną dokumentację z ćwiczeń oraz listę osób przeszkolonych. Szkolenie przeprowadził Pan Łukasz Błaszkiwicz PHT SUPON.
- 2) Przedstawiono protokół z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłużenia ważności zabezpieczenia ognioochronnego paneli, którymi obłożone są ściany korytarzy i klatki schodowej budynku WOMP do dnia 14 kwietnia 2018 r.

9.2. Ewakuacja.

W dniu 7 października odbyło się szkolenie pracowników z zakresu przypomnienia ewakuacji z budynku w sytuacjach kryzysowych, pokaz sprzętu gaśniczego. Przedstawiono listę 40 osób uczestniczących w szkoleniu.

Ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzono 28 października 2016 r. Ewakuowano wszystkie osoby znajdujące się w budynku. Sporządzono notatkę służbową – brak uwag. W dniu 19 października 2016 powiadomiono PSP o planowanych ćwiczeniach. Proponuje się przeprowadzanie ćwiczeń z udziałem PSP.

9.3. Decyzje i zalecenia PSP – brak.

9.4. Ochrona osób i mienia.

Przedstawiono protokoły z badania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej które są ważne do sierpnia 2017 r. oraz z kontroli i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego a dnia 12 sierpnia 2016 r. sporządzone przez Firmę PHT SUPON Kielce – brak uwag.

Przedstawiono protokół z prób działania wyłącznika prądu z dnia 2 września 2016 o numerze 14/WOMP/09/2016.

Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

10. Protokół wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,

Egz. nr 2 – Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

11. Protokół sporządzono:

Kielce, dnia 16 listopada 2016 r.

Dyrektor WOMP

DYREKTOR

lek. med. Anna Mikołajczyk
specjalista medycyny pracy

Kontrolujący:

Koordynator

Dyrektor BSO

Inspektor BSO

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Beata Oczkiewicz

Krzysztof Gucyński