



Znak: PO.1711.2..2016

Kielce, dnia 14 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86.

Dyrektor – Arkadiusz Piecyk – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 lipca 2014 r.

W dniu kontroli obecny Wicedyrektor Cezary Mielczarz.

2. Kontrolujący:

Ireneusz Żak – Główny Specjalista w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.108.2016 z dnia 15 września 2016 r.

3. Koordynator:

Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Bezpieczeństwo publiczne:

- 4.1 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi,
- 4.2 dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów,
- 4.3 wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż.,
- 4.4 organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 listopada 2016 r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków

Jan Marek Bielicz – inspektor ochrony przeciwpożarowej, numer uprawnień SIOPA/13/2015/1/2 wydany przez Komendanta Wojewódzkiego w dniu 27 kwietnia 2015 r.

9. Opis stanu faktycznego:

Bezpieczeństwo publiczne – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

9.1. Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Jednostka kontrolowana posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przy ul. Witosa 86 opracowaną przez specjalistę ds. pożarnictwa Andrzeja Siewiora w listopadzie 2011 r. Instrukcja jest zatwierdzona przez Dyrektora ŚZMiUW oraz przez Wicedyrektora WUP. Aktualizacja instrukcji została przeprowadzona w dniu 9 stycznia 2015 r. przez dr Stanisława Kowalczyka specjalistę ds. popoż. Zaktualizowano wówczas jej treść, natomiast plany obiektu zawarte w Instrukcji nie są zgodne z § 6.1. pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Z uwagi na to, że opracowanie i aktualizacja instrukcji należy do właściciela budynku, w którym mieści się także WUP. Z przedmiotową instrukcją zostali zapoznani pracownicy WUP – 44 osoby. Przedstawiono listę zapoznanych pracowników wraz z ich podpisami.

Skontrolowano dokumentację poświadczającą odbycie szkolenia pracowników WUP z aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zaświadczenia o odbytym szkoleniu znajdują się w aktach osobowych pracowników. Szkolenie odbyło się 26 listopada 2015 r.

9.2. Ewakuacja.

Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przewidziane na podstawie § 17 w/w rozporządzenia odbywają się zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w tym zakresie. Ostatnie takie ćwiczenie odbyło się w dniu 14 października 2016 r. Przedstawiono informację z realizacji praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji WUP znak BHP-261.3.2016.JMB z dnia 14 października 2016 r. uwzględniającą m.in. stan ilościowy pracowników w tym dniu. Ćwiczenia te zorganizował ŚZMiUW także dla części budynku użytkowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Ćwiczenia odbyły się bez udziału Państwowej Straży Pożarnej – powiadomionej o przedsięwzięciu właściwie i w terminie. Zaleca się organizację ćwiczeń z udziałem PSP. Brak uwag.

9.3. Decyzje i zalecenia PSP.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nie przeprowadzała czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektu, nie stwierdzono więc uchybień i nie wydano decyzji

w sprawie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Brak uwag.

9.4. Ochrona osób i mienia.

Przedstawiono protokół badania i przeglądu hydrantów z dnia 09 listopada 2016 r. oraz protokół z przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (przeglądy ważne do listopada 2017 r.). wystawiony przez firmę Ogniochronix s.c Kielce – brak uwag.

Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

10. Protokół wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

Egz. nr 2 – Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

11. Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 14 listopada 2016 r.

Dyrektor WUP

Kontrolujący:

Koordynator

Dyrektor BSO

Inspektor BSO

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Piecyk

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Beata Oczkowicz

Michał Łuczewski