



Znak: PO.1711.2.2016

Kielce, dnia 14 październik 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii
w Morawicy

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica, ul. Spacerowa 5
Dyrektor – Jacek Musiał – zatrudniony na tym stanowisku od 21 stycznia 1997 r.
W dniu kontroli obecni Zastępcy Dyrektora – Mariola Grzesik i Bogusława Cwalina-Rzadkowska.

2. Zespół kontrolujący:

Ireneusz Żak – Główny Specjalista w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.108.2016 z dnia 15 września 2016 r.

3. Koordynator:

Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Bezpieczeństwo publiczne:

- 4.1 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi,
- 4.2 dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów,
- 4.3 wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż.,
- 4.4 organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 października 2016 r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków

Michał Kamiński – inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej (nr uprawnień SIOP/54/2014/6/14 a dnia 13 marca 2014 SA PSP Kraków);

9. Opis stanu faktycznego:

Bezpieczeństwo publiczne – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

9.1. Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1) Jednostka kontrolowana posiada:

- a) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków medycznych A, B, C, D, F, G Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy opracowaną przez inspektora ds. ochrony ppoż. Michała Kamińskiego (przy współpracy z inspektorem ds. obronnych i OC Tadeuszem Wierzbińskim) w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 roku, zatwierdzoną przez Dyrektora Jacka Musiała. Instrukcja jest aktualizowana zgodnie z § 6.7. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – ostatniej aktualizacji dokonał inspektor Michał Kamiński w dniu 19 maja 2016 r.;
 - b) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków P i R (kuchni i pralni) z dnia 4 lipca 2016 r. zatwierdzoną przez Dyrektora w dniu lipcu 2016 r.;
 - c) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy – budynki medyczne w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 z dnia 25 stycznia 2016 roku zatwierdzoną przez Dyrektora ŚCP w dniu listopadzie 2016 r.
- #### 2) Szkolenia w zakresie zapoznania pracowników z IBP oraz z aktualnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej są prowadzone cyklicznie po każdej aktualizacji IBP oraz przy zmianie przepisów ochrony przeciwpożarowej istotnych dla obiektów ŚCP. Ostatni cykl szkoleń w tym zakresie został przeprowadzony na bieżąco ze szkoleniem BHP i ppoż. Przed corocznymi ćwiczeniami ewakuacji przeprowadzany jest także instruktaż w tym zakresie, a w czasie ćwiczeń praktyczny pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Przedstawiono listy obecności pracowników na szkoleniach wraz z ich podpisami.

9.2 Ewakuacja.

Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przeprowadzane są zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia, częściej niż raz na dwa lata – odbywają się

corocznie. Ćwiczenia takie odbyły się ostatnio w dniu 6 października 2015 r. w Centrum Psychiatrii ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach z udziałem Państwowej Straży Pożarnej.

Z ćwiczeń ewakuacyjnych został sporządzony protokół przez Państwową Straż Pożarną – brak uwag.

9.3 Decyzja i zalecenia Państwowej Straży Pożarnej.

1) Jednostka kontrolowana otrzymała decyzję nr MZ-5580/85/A/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz decyzję o tym samym numerze sprawy z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniającą termin wykonania obowiązków, a także z dnia 4 stycznia 2013 r. i 16 czerwca 2014 r. zmieniające termin realizacji obowiązków. Po uwzględnieniu decyzji obowiązek wykonania określonych zadań przedstawia się następująco:

a) w terminie do 31 grudnia 2015 r.:

- podzielić korytarze w pawilonie A i w budynku głównym na 2 i 3 kondygnacji na odcinki max 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu;
- obudować, zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu klatki schodowe w pawilonach F i G;
- ograniczyć do co najmniej 20 m długość dojścia ewakuacyjnego, przy jednym dojściu w pawilonach F i G;
- wyposażyć pawilony F i G w oświetlenie awaryjne.

2) Ponadto w 2014 r. KM PSP w Kielcach wydał następujące decyzje:

MZ.5580.35.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. z obowiązkiem wykonania przez ŚCP następujących zaleceń:

a) w terminie do 31 grudnia 2016 r.:

- zapewnić prawidłowy zasięg hydrantów wewnętrznych w piwnicy budynku A i w części parterowej w budynku G;

b) w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.:

- zapewnić przejazd bez cofania lub odpowiedni plac manewrowy na drodze pożarowej prowadzącej do budynku szpitalnego F;
- wykonać w budynku G system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe w ochronie całkowitej;
- wyposażyć budynki F i G w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

MZ.5580.35.A.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. z obowiązkiem wykonania przez ŚCP następujących zaleceń:

a) w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.:

- podzielić ewakuacyjne parterowe korytarze w budynku szpitalnym G na odcinki nie przekraczające 50m za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub zastosować inne urządzenia techniczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu;
- usunąć sufity podwieszane z drogi ewakuacyjnej w części administracyjnej budynku G lub zapewnić dla nich warunek niezapalności i niekapania pod wpływem ognia.

W/w decyzje są w trakcie realizacji. Termin realizacji mija 31 grudnia 2016 r.

9.4 Ochrona osób i mienia.

Przedstawiono aktualne protokoły z przeglądu napraw i konserwacji gaśnic, protokół pomiarów wydajności poboru wody i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych, protokoły z badań wydajności hydrantów zewnętrznych z lipca 2016 r. – ważne do lipca 2017 r.

(dot. ŚCP w Morawicy przy ul. Spacerowej) oraz z lipca 2016 ważne do lipca 2017r. (dot. ŚCP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego). Protokoły zostały wydane przez Zakład Napraw i Konserwacji PPOŻ Robert Chlewiński Pińczów – brak uwag.

Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

O realizacji zaleceń PSP należy pisemnie powiadomić Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora BSO do dnia 15.01.2017 r.

10 Protokół wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
Egz. nr 2 – Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

11 Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 14 października 2016 r.

Dyrektor ŚCP

DYREKTOR
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5
.....
Jacek Myszal
.....
specjalista psychiatra

Kontrolujący:

Koordynator

Dyrektor BSO

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
B. Uchman
.....
Beata Uchman

Inspektor BSO

Krzysztof Lencus
.....