



Znak: PO.1711.2.2016

Kielce, dnia 10 października 2016 r.

Biurowo Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Wpłynęło dnia 10.10.2017
Nr pisma 7/2017
Podpis [signature]

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach

1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, ul. Artwińskiego 3
Dyrektor – Stanisław Gózdź – zatrudniony na tym stanowisku od 15 listopada 1990 r.,
w dniu kontroli obecny Zastępca Dyrektora Wojciech Cedro.

2. Zespół kontrolujący:

Ireneusz Żak – Główny Specjalista w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i
Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.108.2016 z dnia 15 września 2016 r.

3. Koordynator:

Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony
Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Bezpieczeństwo publiczne:

- 4.1 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi,
- 4.2 dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów,
- 4.3 wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż.,
- 4.4 organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 października 2016 r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków

Janusz Oksiński – inspektor ds. przeciwpożarowych, bryg. w st. spocz..

9. Opis stanu faktycznego:

Bezpieczeństwo publiczne – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

9.1. Jednostka kontrolowana posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla:

- a) obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach opracowaną w październiku 2012 r. przez specjalistę ds. ochrony ppoż. Janusza Oksińskiego, zatwierdzoną przez Dyrektora Stanisława Góździa; instrukcja była aktualizowana 15 marca 2016 r.;
- b) ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach znajdującej się przy ul. Gwarków 1 w Kielcach opracowaną w lutym 2010 r. przez specjalistę ds. ochrony ppoż. Janusza Oksińskiego, zatwierdzoną przez Dyrektora Stanisława Góździa; instrukcja była aktualizowana w dniu 8 lutego 2016 r.;
- c) Oddziału Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach opracowaną w grudniu 2013 r. przez rzeczoznawcę zabezpieczeń przeciwpożarowych Zbigniewa Dyka numer uprawnień 457/2003. Aktualizacja grudzień 2015 inspektor ds. ppoż. Janusz Oksiński.

Przedstawiono listy osób funkcyjnych wraz z podpisami biorących udział w szkoleniu. Szkolenie zostało przeprowadzone do końca kwietnia 2014 r., a także w listopadzie 2014 r. Z instrukcją dla Oddziału Hematologii pracownicy zostali również zapoznani – w kwietniu 2014 r. w instrukcji zapisano szkolenie za 3 lata. Następne szkolenie przypada na kwiecień 2017 r.

9.2. Ewakuacja.

W kontrolowanej jednostce obowiązuje zarządzenie nr 24/2009 Dyrektora ŚCO z dnia 23 listopada 2009 r. ws. ewakuacji osób, w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie ŚCO. Zarządzenie zawiera procedury i odpowiedzialność poszczególnych osób za ewakuację. Plan ewakuacji został wykonany w lutym 2015 r. przez trzyosobowy zespół: inspektor ds. ppoż. (Janusz Oksiński), inspektor ds. obronnych (Franciszek Fidor) i zarządca nieruchomości (Ryszard Mięsikowski).

Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ostatnie takie ćwiczenia odbyły się w dniu 23 czerwca 2016 r. Przedstawiono zarządzenie nr 6 Dyrektora ŚCO z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych w ŚCO, plan ćwiczeń oraz tabelę przebiegu ćwiczeń – Klinika Brachyterapii (budynek M). We wnioskach

w sprawozdaniu z ćwiczenia KM PSP w Kielcach zawarła zapis dotyczący placu manewrowego – pozostawione auta utrudniały działanie służb.

9.3. Decyzje i zalecenia PSP.

Decyzją PSP nr MZ-5580/87/06 z dnia 22 lipca 2008 r. zobligowano ŚCO do wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego z określeniem terminu do 31 grudnia 2010 r., który został przedłużony do 31 grudnia 2012 r. – trwają prace odbiorowe.

Ponadto, decyzją KM PSP MZ.5580.47.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. nakazano ŚCO wyposażyć budynki M, P, S, L, R, K, H, T, U, O i PET w przeciwpożarowe wyłączniki prądu - zostały zamontowane w 2015 r.

9.4. Ochrona osób i mienia.

Przedstawiono protokoły badań hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz napraw i konserwacji gaśnic z dnia 14 kwietnia 2016 r., a także książkę eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru, która jest na bieżąco prowadzona – brak uwag. Konserwację gaśnic przeprowadza firma Supon Kielce na podstawie umowy 23/2015 – brak uwag.

Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

10. Sprawozdanie wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,

Egz. nr 2 – Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

11. Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 10 października 2016 r.

Dyrektor ŚCO

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Dr hab. n. med. Stanisław Wajda Prof. UJK

Kontrolujący:

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Koordynator

Beata Oczkowicz

Dyrektor BSO

Inspektor BSO

Michał Lewneński