



Znak: PO.1711.2016

Kielce, dnia 12 października 2016 r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

### 1. Jednostka kontrolowana:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Czarniecka Góra 43  
Dyrektor – Jerzy Chojnacki – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 7 listopada 2003 r.

### 2. Zespół kontrolujący:

Ireneusz Żak – Główny Specjalista w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.108.2016 z dnia 15 września 2016 r.

### 3. Koordynator:

Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

### 4. Przedmiot i zakres kontroli:

Bezpieczeństwo publiczne:

- 4.1 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi,
- 4.2 dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów,
- 4.3 wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż.,
- 4.4 organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

### 5. Cel kontroli:

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

### 6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 października 2016 r.

## 7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

## 8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków

Czesława Durlik – specjalista ds. BHP i przeciwpożarowych posiadająca zaświadczenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr SIOPA/13/2014/1/6 z dnia 10 marca 2014 r. Uprawnienia są ważne do dnia 10 marca 2019 roku.

## 9. Opis stanu faktycznego:

**Bezpieczeństwo publiczne** – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

9.1 Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1) Jednostka kontrolowana posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:

- a) dla budynku A szpitalnego Oddziału Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze opracowana w miesiącu lutym 2011 r. przez inspektora ds. BHP i ochrony ppoż. Czesławę Durlik, zatwierdzoną przez Dyrektora Jerzego Chojnackiego; ostatnia aktualizacja instrukcji została dokonana przez specjalistę ds. BHP i ppoż. w 2016 r., zapoznano pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego ;
  - b) dla budynku administracyjnego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dla budynku szpitala Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dla budynku krytej pływalni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – instrukcje opracowane zostały w miesiącu maju 2009 r. przez inspektora ds. ochrony ppoż. Elżbietę Kowalczyk, zatwierdzone przez Dyrektora Jerzego Chojnackiego. Instrukcje te zostały zaktualizowane w 2010 r. dostosowując je do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Ostatnia aktualizacja została dokonana w lipcu 2016 r. przez specjalistę ds. BHP i ppoż. Instrukcje są opracowane zgodnie z § 6.1. w/w rozporządzenia. Zapoznanie z IBP jest potwierdzone podpisami pracowników, a w aktach osobowych pracowników znajdują się oświadczenia.
- 2) Szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej odbywają się na etapie przyjmowania pracowników (podpisywane jest stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego) oraz w ramach szkoleń okresowych pracowników z BHP zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego. Okresowe szkolenie ppoż. odbyło się w grudniu 2015.

## 9.2 Ewakuacja.

- 1) Jednostka posiada Plan Ewakuacji Osób w przypadku powstania pożaru klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze opracowany przez trzysobowy zespół: specjalistę ds. przeciwpożarowych Czesławę Durlik, inspektora ds. obronnych Zbigniewa Malickiego i Kierownika Działu Technicznego Pawła Kusztala zatwierdzony przez Dyrektora Jerzego Chojnackiego. Procedury ewakuacji zostały wprowadzone zarządzeniem wewnętrznym dyrektora nr 21/2009 z dnia 7 października 2009 r.
- 2) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ćwiczenia takie odbyły się 29 września 2016 roku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŚCR nr 11/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia z pracownikami ćwiczeń w zakresie ewakuacji i gaszenia pożaru z udziałem JRG Końskie . Przedstawiono plan przebiegu ćwiczeń, zadania poszczególnych pracowników oraz załączniki w formie graficznej. Ćwiczenia poprzedziło szkolenie w dniach 26-28 września 2016 r. potwierdzone listą obecności i podpisami pracowników biorących w nim udział. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich z ćwiczeń ewakuacyjnych nie zawiera zaleceń.

## 9.3 Decyzje i zalecenia PSP.

Jednostka kontrolowana otrzymała w 2014 r. decyzję Państwowej Straży Pożarnej PZ.5580.14.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zalecenia zostały wykonane w terminie, o czym poinformowano Komendanta Powiatowego PSP w Końskich pismem Ldz. 1318/2014 w dniu 4 sierpnia 2014 r.

- 9.4 Przedstawiono protokoły badań węży hydrantowych, wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dokumentację potwierdzającą naprawę i konserwację gaśnic z 30 maja 2016 r. sporządzonych przez firmę EL-Poż Końskie. Protokoły bez zastrzeżeń.

**Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.**

## 10 Sprawozdanie wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,  
Egz. nr 2 – Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

## 11 Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 12 października 2016 r.

Dyrektor ŚCR

DYREKTOR  
Instytutu Rehabilitacji  
w Centrum ŚCR  
inż. *[Signature]*

Kontrolujący:

Koordynator

Dyrektor BSO

Dyrektor  
Biura Spraw Obronnych,  
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

*[Signature]*  
.....*[Signature]*.....

Inspektor BSO

*[Signature]*  
.....*[Signature]*.....