



Znak: PO.1711.2.2016

Kielce, dnia 6 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

1. Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny,
ul. Czerwona Góra 10
Dyrektor – Youssef Sleiman – zatrudniony na tym stanowisku od dnia 28 sierpnia 2013 r.

2. Zespół kontrolujący:

Ireneusz Żak – Główny Specjalista w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i
Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach – upoważnienie do kontroli nr BSO.1711.108.2016 z dnia 15 września 2016 r.

3. Koordynator:

Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony
Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Bezpieczeństwo publiczne:

- 4.1 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami przeciwpożarowymi,
- 4.2 dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów,
- 4.3 wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie dostosowania obiektów do przepisów ppoż.,
- 4.4 organizacja ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 października 2016 r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków

Zemsta Jan – Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej. Absolwent SA PSP w Krakowie.

9. Opis stanu faktycznego:

Bezpieczeństwo publiczne – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

9.1 Jednostka kontrolowana posiada 6 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Św. Rafała w Czerwonej Górze:

- 1) dla budynku A, dla budynku C, dla budynku D, dla budynku E;
W/w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zostały opracowane w lutym 2014 r. przez głównego specjalistę ds. BHP i ppoż. Mariana Kowalczyka. Instrukcje zostały zaktualizowane 18 kwietnia 2016 roku przez Inspektora Jana Zemstę i zatwierdzone przez Dyrektora. Warunki nie uległy zmianie.
- 2) dla bloku operacyjnego i budynku komunikacji pionowej – instrukcja opracowana w sierpniu 2011 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Zbigniewa Dyka (firma zewnętrzna „Tech-Poż” Zakład Doradztwa i Usług Technicznych Zbigniew Dyk z siedzibą w Kielcach). Instrukcja jest wprowadzona w życie i zatwierdzona przez Dyrektora szpitala. Instrukcja spełnia wymogi § 6.1. w/w rozporządzenia. IBP została zaktualizowana w dniu 9 października 2015 r. z adnotacją, że warunki ochrony przeciwpożarowej nie uległy zmianie.
- 3) Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72 – instrukcja została zaktualizowana 27 kwietnia 2015 r. przez głównego specjalistę ds. BHP i ppoż. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze Mariana Kowalczyka. Instrukcja jest zatwierdzona i wprowadzona w życie przez Dyrektora szpitala, a także przez Dyrektora ŚZDW;

Przedstawiono listy pracowników zapoznanych z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego oraz szkoleniem okresowym BHP i ppoż. poświadczone ich podpisami od 13 września do 6 listopada 2016 r. Podpisy szkolonych 495 osób.

9.2 Ewakuacja.

Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji odbywają się zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ćwiczenia takie odbyły się ostatnio w dniu 14 września 2016 r. (Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu) z udziałem JRG Kielce. Przedstawiono Program przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób z „zagrożonej” części szpitala – treningu symulującego ewakuację ze strefy zagrożonej pożarem. Program jest zatwierdzony przez Dyrektora szpitala. Przedstawiono również sprawozdanie z ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

9.3 Decyzje i zalecenia PSP.

W związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe szpital ma do wykonania obowiązki wynikające z następujących decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach:

- 1) MZ-5580.84.2006 z dnia 10 stycznia 2013 r. w przedmiocie zapewnienia w szpitalu dźwiękowego systemu ostrzegawczego; termin wykonania do dnia 31 grudnia 2015 r. MZ-5580/192/09 z dnia 10 stycznia 2013 r. w przedmiocie wykonania w budynkach szpitalnych systemu sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe w ochronie całkowitej; termin wykonania do dnia 31 grudnia 2015 r.
- 2) MZ-5580.192.2009 z dnia 21 maja 2014 r. w przedmiocie zastosowania hydrantu wewnętrznego w kuchni na I piętrze w budynku D; termin wykonania do dnia 31 stycznia 2015 r. MZ-5580.50.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w przedmiocie zapewnienia przejazdu bez cofania lub odpowiedniego placu manewrowego na drodze pożarowej prowadzącej do budynku szpitalnego E oraz wyposażenia budynków A, C i E w przeciwpożarowy wyłącznik prądu; termin wykonania do dnia 31 grudnia 2016 r.;
- 3) MZ-5580.50.A.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w przedmiocie zastosowania oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach ewakuacyjnych – korytarzy parteru i I piętra w budynku C oraz korytarze parteru i piwnicy w budynku E; termin wykonania do dnia 30 czerwca 2015 r.;
- 4) MZ-5580.50.A.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w przedmiocie dostosowania długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji nadziemnych w budynku C; termin wykonania do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- 5) MZ-5580.50.A.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w przedmiocie podzielenia korytarza piwnicznego ewakuacyjnego w budynku C prowadzący do części budynku A na odcinki nie przekraczające 50m za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub zastosować inne urządzenie techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu; termin wykonania do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dyrektor szpitala odwołał się od decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w dniu 3 kwietnia 2015 r. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach termin zobowiązań przesunięto na 31 grudnia 2016 jako termin ostateczny.

9.4 Ochrona osób i mienia.

Przedstawiono aktualne protokoły badań węży hydrantowych, instalacji wodociągowej ppoż. oraz konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych ważne do 19 sierpnia 2017r. Przedstawiono aktualne protokoły naprawy i konserwacji gaśnic przez firmę zewnętrzną PHT Supon Kielce do stycznia 2017 r.

Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Zobowiązuje się Dyrektora do powiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora BSO o realizacji zaleceń PSP do 15 stycznia 2017 roku.

10. Protokół wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
Egz. nr 2 – Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

11. Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 6 października 2016 r.

Dyrektor WSS

Kontrolujący:

Koordynator

Dyrektor BSO

Inspektor BSO

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Youssef Sleiman

Dyrektor
Biura Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Beata Ocikowicz

Michał Gweneusz

