LEGENDA:

——— – Instalacja c.o.– zasilanie

— — – Instalacja c.o. – powrót

dn 16x2 A – przewody z polietylenu do ogrzewania podłogowego

dn 20x2,5 B – przewody wielowarstwowe (PEXb–AL–PEXc) PN 10 z wkładką antydyfuzyjną

DN32 C – przewody stalowe czarne bez szwu

– zawór regulacji ręcznej Hydrocontrol

– zawór kulowy odcinający – OPTIBAL–60

– termometr

– manometr

– zawór odpowietrzający

1D03 dn=16 Q=604 W
Fc=12.8 Lc=31.3 B=0.4

– przykładowy opis grzejnika podłogowego (pętli)
1D03 – nr pętli ogrzewania podłogowego
dn=16 – średnica przewodu w pętli [mm]
Q=604W – moc pętli grzejnej
Fc=12.8 – powierzchnia grzejnika [m2]
Lc=31.3 – długość przewodów w pętli grzejnej [m]
B=0.4 – rozstaw przewodów w pętli grzejnej [m]

UWAGI:

KRÓĆCE REZERWOWE W ROZDZIELACZACH W KOTŁOWNI O ŚREDNICY DN 50

W PROJEKCIE ZASTOSOWANO ROZDZIELACZE DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WYPOSAŻONE W ZAWORY REGULACYJNE (wkładki zaworowe) prod. OVENTROP

SCHEMAT ROZDZIELACZA PODŁOGOWEGO
typ Multidis SF prod. OVENTROP



2.	zmiana nastaw na zaworach regulacyjnych, ze względu na zmianę oporów hydraulicznych,	W.Zdziennicki	10.08.09
1.	zamieniono przewody c.o. z rur wielowarstwowych PEXb-AL-PEXc („Copipe") PN10 z wkładką antydyfuzyjną prod. Oventrop, o średnicach DN większych od 25 mm, na rury stalowe czarne bez szwu przewodowe, łączone przez spawanie, zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi, mocowania typowe zgodnie z PN,	W.Zdziennicki	10.08.09
numer	zmiana	opracował	data

TEMAT:
MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA:
MICHNIÓW
DZIAŁKI NR EW. 297,298,299,300,301,302

INWESTOR:
MUZEUM WSI KIELECKIEJ
UL. JANA PAWŁA II 6
25-025 KIELCE

GENERALNY PROJEKTANT:
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
MIROSŁAW NIZIO
UL. INŻYNIERSKA 3 / 4
03-410 WARSZAWA

PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTÓW "SANMED" s.c.
01-633 WARSZAWA, UL. GDAŃSKA 2 lok. 58
tel. (0-22) 833 38 84
fax. (0-22) 832 23 21

PROJEKTANT: mgr inż. ANDRZEJ KULESZA upr. MAZ/0204/POOS/08 | PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. DOROTA NYRKA
mgr inż. MAGDALENA WILK
mgr inż. WOJCIECH ZDZIENNICKI

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. MAREK JANISZEWSKI upr. St-126/80

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU:
INSTALACJA C.O. - SCHEMAT

SKALA:		DATA:		
_		10-08-2009		
TEMAT:	BRANŻA:	GRUPA:	NR RYS.:	REWIZJA:
MWP	S	00	24	01

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com