



ul. Zamkowa 12
27- 600 Sandomierz
tel/fax: 15 832 22 65, 15 644 57 57

AD-III-22/16/2020

Sandomierz, dnia 24.06.2020

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Sandomierz, zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (XIV w.), Muzeum Okręgowe: montaż nowych systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego”

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące zakresu robót poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

1. Pytanie: *W załączonym przedmiarze do postępowania pkt 1.1.1 demontaż istniejących czujek 100 szt. zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, że wraz z demontażem należy dokonać utylizacji czujek izotopowych (100szt.).*

Odpowiedź: że wraz z demontażem należy dokonać utylizacji czujek izotopowych (100szt.)

2. Pytanie: *Proszę o podanie typu kabla jaki powinien być w przedmiarze w pozycji 1.2.4 w części dotyczącej systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWN. W projekcie wykonawczym podano typ YTKSY 2x2x0,8, a przedmiarze w pozycji podano typ YnTKSY 10x0,5, który nie istnieje w handlu. Istnieje natomiast kabel YnTKSY 5x2x0,5 lub YTDY 10x0,5 lub po prostu taki jak w projekcie YTKSY 2x2x0,8*

Odpowiedź: poprawny typ kabla to YTKSY 2x2x0,8 – ten sam co w projekcie.

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu
Dominik Kucper-Plaza