

UCHWAŁA NR 2645/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę centrali sygnalizacji pożaru wraz z instalacjami w Budynku Administracyjnym.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (*Dz.U.2019.512 t.j. z późn. zm.*), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.*), art. 114 ust.1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (*Dz.U.2020.295 t.j. z późn. zm.*), uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 187 000,00 zł (*słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy*) na wymianę centrali sygnalizacji pożaru wraz z instalacjami w Budynku Administracyjnym.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – symbol zadania 000 09.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

W Budynku Administracyjnym ŚCO awarii uległa Centrala Sygnalizacji Pożarowej SSP Telsap, w wyniku czego wyłączony został system wykrywania pożaru. Zaprzestanie napraw serwisowych central Telsap 2100 przez firmę Polon Alfa z Bydgoszczy (*jedynego producenta i serwisanta tych central*) przyczyniło się do braku możliwości naprawy zamontowanej centrali wykrywania pożaru. Przedmiotowa sytuacja wpływa znacząco na obniżenie bezpieczeństwa pożarowego osób przebywających w budynku, jak i mienia znajdującego się w nim (*Archiwum Zakładowe, Dokumentacja Kadrowa, Finansowa, Kancelaria Tajna*). W związku z powyższym konieczna jest wymiana niesprawnej i przestarzałej instalacji wykrywania pożaru na nową oraz demontaż i utylizacja zamontowanych izotopowych czujników wykrywania pożaru.