

Uchwała Nr 527 / 04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 2 czerwca 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Kielcach, dotyczącego ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego - Hotel „Echo” w Cedzynie, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego - Hotel „Echo” w Cedzynie w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania na turnusy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia oraz innymi schorzeniami, tj.: cukrzyca, choroby neurologiczne, choroby układu pokarmowego i oddechowego oraz choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO HOTEL „ECHO” W CEDZYNIE.

1) informacja o standardzie ośrodka;

W ośrodku „Echo” znajduje się 91 miejsc noclegowych ogółem. Są to pokoje 1-,2-, i 3-osobowe + dwa apartamenty. Pokoje nowocześnie urządzone, przestronne, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Podstawowe wyposażenie pokoju: łóżko, szafki i lampki nocne, fotele, krzesła, stolik, szafa ubraniowa, telefon, TV-Sat, radio. 11 pokoi 2-osobowych przystosowano dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych, anypoślizgowych. Podstawowe wyposażenie łazienki stanowi: komplet łazienkowy, natrysk, umywalka, sedes. W pokojach dla osób niepełnosprawnych ruchowo, odpowiednia powierzchnia pomieszczeń sanitarno-higienicznych zapewniająca swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Dodatkowo w powyższych pomieszczeniach zamontowano uchwyty, niezbędne do korzystania z urządzeń sanitarnych. Pod względem higienicznym nie ma zastrzeżeń.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Utwardzone dojścia do budynku. Odpowiednia szerokość drzwi, brak progów. Nawierzchnia wykonana z płyt chodnikowych i kostki betonowej. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu, winda. Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz w pokojach ogólnego przeznaczenia zapewniają swobodę ruchu i użytkowanie tego wyposażenia przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Gabinet lekarski oraz pomieszczenia do rehabilitacji na terenie ośrodka. Stołówka na miejscu, w razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej i niskotłuszczowej, bezglutenowej i wegetariańskiej. Ponad to przy ośrodku znajduje się parking strzeżony ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Istnieje także możliwość odpłatnego skorzystania z garażu.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Zaplecze do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji stanowi: siłownia wyposażona w atlas, drabinki, materace, rotory i rowerki treningowe, równoważnie, bieżnię, gabinet do fizykoterapii, hydroterapii i krioterapii, sauna. Ponadto na terenie ośrodka znajdują się dwie sale konferencyjne, na których odbywają się zarówno szkolenia, konferencje, jak również zajęcia z muzykoterapii. Przed ośrodkiem znajduje się boisko do siatkówki oraz zadaszony krąg ogniskowy.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Echo” w Cedzynie, gmina Górnó, powiat Kielce

Ośrodek ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia oraz innymi schorzeniami, tj.: cukrzyca, choroby neurologiczne, choroby układu pokarmowego i oddechowego oraz choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi. Powinien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 1- 14 w ust. 3 pkt 2-9 i ust. 4 pkt 2, 3. Wizytacji Ośrodka dokonano w dniu 26.05.2004 r. Jej wyniki przedstawia się poniżej.

Ust. 2

Pkt 1 – utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze

Dojścia do budynku i ciągi piesze z kostki betonowej.

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do budynku dla uczestników turnusów o szerokości powyżej 0,9 m i wysokości 2 m. Drzwi do pozostałych pomieszczeń o szerokości 0,9 m i większej niż 0,9 m oraz wysokości 2m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez odbojów, skrobaczek, wycieraczek i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe, do pomieszczeń żywienia, zabiegowych, rekreacji, przy klatkach schodowych metalowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie. Drzwi do pomieszczeń noclegowych (pierwsze wejściowe drewniane pełne a drugie drewniane z szybą ze szkła ornamentowego), sanitarno-higienicznych, pozostałych ogólnego przeznaczenia drewniane. Drzwi z wyjątkiem drzwi z szybą ze szkła ornamentowego zapewniają bezpieczeństwo użytkowników.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową

Schody o nawierzchni z płytek ceramicznych antypoślizgowych, tarketu pokryte powłoką antypoślizgową bez nosków i podcięć.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Pkt 7 – schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią

W Ośrodku nie ma schodów o szerokości biegu ponad 4 m.

Pkt 8 – przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

Poręcze przy schodach wg oświadczenia Kierownika Ośrodka w najbliższym czasie zostaną przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m i zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

Pkt 10 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, asfaltobetonu. Posadzki wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu (płytki ceramiczne antypoślizgowe, wykładzina dywanowa).

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balkony i loggie zabezpieczone balustradami z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Pkt 13 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia

W Ośrodku jest zamontowana winda osobowa.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe ze stanowiskami dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ust. 3

Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m

Dojście do budynku i ciągi piesze utwardzone płytkami chodnikowymi, z kostki betonowej i z asfaltobetonu o szerokości 1,5 m i większej.

Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m

Furtki w ogrodzeniu otwierają się do środka działki, szerokości powyżej 0,9 m.

Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów

W Ośrodku nie ma pochylni, gdyż nie występują różnice poziomów terenu i posadzek.

Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku

Przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich przed drzwiami wejściowymi ma wymiary wymagane przepisem wyżej, tj. powyżej 1,5 m na 1,5 m.

Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust.

2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach

W Ośrodku jest zamontowana winda osobowa.

Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkami inwalidzkimi, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne w jedenastu 2-osobowych pokojach mają powierzchnię zapewniającą swobodę manewrowania wózkami i są wyposażone w uchwyty i siedziska.

Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi

W pokojach noclegowych drzwi balkonowe zaopatrzone są w uchwyty umożliwiające ich otwarcie, zamontowane na wysokości 0,8 m od podłogi.

Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózkach inwalidzkimi.

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w jedenastu 2-osobowych pokojach noclegowych oraz w pokojach ogólnego przeznaczenia zapewniają swobody ruchu i użytkowanie tego wyposażenia przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkimi.

Ust.4

Pkt 2 – instalację alarmową ppoż. wymaganą przepisami odrębnym, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, świecącą światłem niepulsującym, zainstalowaną co najmniej w pokojach noclegowych;

We wszystkich pokojach jest instalacja alarmowa ppoż. podłączona do centrali znajdującej się przy recepcji. Dodatkowo w pomieszczeniach zamontowana jest instalacja umożliwiająca uczestnikom turnusów wezwanie pomocy w razie potrzeby.

Pkt 3 – widocznie oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, sanitarnohigieniczne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia

Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia oznakowane w sposób widoczny.

Ośrodek spełnia przepisy określone w § 17 ust. 2 pkt 1-7 i 9-14, ust. 3 pkt 2-9, ust. 4 pkt 2, 3.

Uwaga! Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

6) informacje zawarte we wniosku ośrodka, zgodne ze stanem faktycznym.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek dotyczący ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego - Hotel „Echo” w Cedzynie, opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób z niżej wymienionymi dysfunkcjami:**

- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z epilepsją,
- ze schorzeniami układu krążenia

- **oraz z innymi schorzeniami, tj.: cukrzyca, choroby neurologiczne, choroby układu pokarmowego i oddechowego oraz choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego „Echo” w Cedzynie dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych(Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy „Echo” ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusów rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami i schorzeniami, o których mowa w § 2 ust. 3, pkt 1-3 i pkt. 5-9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Opinię sporządziły:

Elżbieta Kowalczyk

Anna Kądziela

Kielce, dn. 31.05.2004 r.