

Uchwała Nr 707/ 04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., dot. Sanatorium „Marconi” ul. 1 Maja 10 w Busku Zdroju, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S. A. dotyczący Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze schorzeniami układu krążenia.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU „UZDROWISKA BUSKO-ZDRÓJ” S.A. dot. SANATORIUM „MARCONI” W BUSKU ZDROJU, UL. 1 - go MAJA 10

1) informacja o standardzie ośrodka;

Sanatorium Marconi jest zlokalizowane w Parku Zdrojowym. Mieści się ono w budynku składającym się z dwóch kondygnacji. Posiada ogółem 168 miejsc noclegowych (48 w pokojach 1-osobowych, 90 w pokojach 2-osobowych, 30 w pokojach 3-osobowych, w tym 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym mogą przyjąć 144 pacjentów. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, stół, krzesła lub fotele, komoda, szafa ubraniowa, lodówka, TV, radio, telefon, łącze do internetu.

2) ocena warunków sanitarno-higienicznych;

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń sanitarno-higienicznych stanowi: komplet łazienkowy, prysznic, umywalka, sedes, uchwyty, siedzisko. Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Odpowiednia szerokość drzwi, brak progów.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Utwardzone dojścia do budynku. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Odpowiednia szerokość i wysokość drzwi. Uchwyty przy oknach zamontowane poniżej wysokości 1,2 m. Szerokie korytarze, podjazdy wewnątrz budynku, brak progów. Ponadto w budynku znajduje się winda oraz platforma schodowa umożliwiające swobodne poruszanie się między kondygnacjami. Oprócz bazy noclegowej w sanatorium mieści się zakład przyrodoleczniczy, gabinety lekarskie i zabiegowe, sala koncertowa, stolówka i kawiarnia. W razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej i wegetariańskiej.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

W budynku sanatorium znajduje się zakład przyrodoleczniczy, w tym: 2 gabinety kinezyterapii, 2 gabinety fizykoterapii oraz 5 gabinetów hydroterapii, sala gimnastyczna i siłownia. Tuż za budynkiem znajduje się kort tenisowy. Ponadto kuracjusze sanatorium mogą korzystać z basenu krytego znajdującego się w Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”, należącego podobnie jak Sanatorium Marconi do „Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.” w Busku Zdroju.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Sanatorium ubiega się o przyjmowanie turnusów dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób z chorobami układu krążenia.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 2-6, 9, 11, 12 i 14 oraz w ust. 3 pkt 2 -9

Sanatorium „Marconi” było wizytowane w dniu 30 września 2004 r.

Po wizytacji obiektów stwierdzono, co następuje:

Ust. 2

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Szerokość wszystkich drzwi w części przewidzianej do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 0,9 m i większa, wysokość 2 m. Nie stwierdzono progów w drzwiach o wysokości powyżej 0,02 m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez wycieraczek, skrobaczek, odbojów i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Wszystkie drzwi oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie, drzwi do pomieszczeń: noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rehabilitacji gabinetów lekarskich, zabiegowych - drewniane, drzwi do pomieszczeń: rekreacji, żywienia - aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie. W pomieszczeniach noclegowych dodatkowe drzwi drewniane z wypełnieniem ze szkła ornamentowego.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową.

Stopnie schodów w części o nawierzchni lastryko, pokryte wykładziną dywanową przymocowaną do stopni i w części z płytek ceramicznych antypoślizgowych nie mają podcięć i nosków.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady metalowe z pochwytami. Płaszczyzny pionowe od strony przestrzeni otwartej wypełnione.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Zewnętrzne ciągi komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają nawierzchnię z lastryko, płyt marmurowych zabezpieczone powłoką antypoślizgową, płytek ceramicznych antypoślizgowych, z tarketu. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i rehabilitacji posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych oraz częściowo z tarketu zabezpieczonego powłoką antypoślizgową. W pomieszczeniach rekreacji, gabinetach lekarskich, zabiegowych i innych ogólnego przeznaczenia nawierzchnia z tarketu. W pomieszczeniach noclegowych posadzki z tarketu, wykładziny dywanowej, paneli podłogowych, parkietu. W jadalni posadzka z płyt marmurowych zabezpieczonych powłoką antypoślizgową.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, balkonach, tarasach mają wypełnione płaszczyzny pionowe.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Brak wydzielonych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ust. 3

Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej o szerokości 1,5 m i większej.

Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Furtki w ogrodzeniu parku o szerokości większej niż 0,9 m, bez progów, otwierają się do środka działki.

Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomego terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów.

W Sanatorium są pochylnie o nawierzchni z tarketu i wykonanej z płytek ceramicznych antypoślizgowych (wewnętrzne) oraz kostki betonowej (zewnętrzne) z balustradami od strony przestrzeni otwartej wypełnionymi.

Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku.

Przed wejściem do budynku pozioma przestrzeń manewrowa umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Przed wejściem do budynku jest wystarczająca przestrzeń umożliwiająca swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.

W obiektach Sanatorium jest jeden dźwig i platforma służąca osobom z dysfunkcją narządu ruchu do przemieszczania się między kondygnacjami.

Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne w 2-ch pokojach dwuosobowych, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich mają powierzchnię zapewniającą swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim i są wyposażone w uchwyty oraz siedziska.

Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi.

W pokojach przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pokojach noclegowych są uchwyty przy drzwiach balkonowych zamontowane poniżej wysokości 1,2 m.

Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewnia swobodę ruchu i jego użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Sanatorium spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 2-6, 9, 11 i 12 oraz w ust. 3 pkt 2 -9 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga! Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

6) informacje zawarte we wniosku ośrodka nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

Informacje zawarte we wniosku w pkt VI., dotyczącym zaplecza do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno-wypoczynkowe, nie odnoszą się wyłącznie do ośrodka ale

dotyczą całego Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. Stan faktyczny został przedstawiony w pkt. 4 niniejszej opinii.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek „Uzdrawiska Busko-Zdrój” S.A. dot. Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób niepełnosprawnych:**

- **z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;**
- **ze schorzeniami układu krążenia.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniające warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze schorzeniami układu krążenia.

Uwaga! *Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).*

Opinię sporządziły:
Elżbieta Kowalczyk
Anna Kądziała
Kielce, dn. 07.10.2004 r.