

Podzamcze, dnia 15 grudnia 2020r.



**Regionalne Centrum  
Naukowo-  
Technologiczne**

Podzamcze 45  
26-060 Chęciny  
tel. (41) 343 40 50  
faks (41) 307 44 76  
www.rcnt.pl  
sekretariat@rcnt.pl



**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

***Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:  
„Dostosowanie pomieszczeń części laboratoryjnej Biobanku Świętokrzyskiego RCNT do klasy  
czystości BSL3 zgodnie z wytycznymi WHO”.***

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców w ww. postępowaniu, Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy zakres przedmiotu zamówienia jest ściśle określony w przedmiarze czy ma on charakter wyłącznie orientacyjny i zakres prac może ulec zmianie?

**Odpowiedź**

Zakres prac może ulec nieznacznej zmianie, utrzymując oczekiwany ich standard, lecz tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Jednakże zmiany nie mogą powiększyć ceny usługi.

**Pytanie 2**

W nazwie zapytania pojawia się zapis "Dostosowanie pomieszczeń części laboratoryjnej Biobanku Świętokrzyskiego RCNT do klasy czystości BSL3 zgodnie z wytycznymi WHO". Z opisu zamówienia wynika, że należy dostosować istniejące pomieszczenia w zakresie instalacji wentylacji. Proszę o uściślenie czy zakresem zadania jest dostosowanie tylko instalacji wentylacji?

**Odpowiedź**

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie tylko instalacji wentylacji.