

Ogłoszenie nr 510403078-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne: Dostosowanie pomieszczeń części laboratoryjnej Biobanku Świętokrzyskiego RCNT do klasy czystości BSL3 zgodnie z wytycznymi WHO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 773125-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Krajowy numer identyfikacyjny 26031506700000, ul. Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 343 40 50, e-mail sekretariat@rcnt.pl, faks 41 307 44 76.

Adres strony internetowej (url): www.rcnt.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie pomieszczeń części laboratoryjnej Biobanku Świętokrzyskiego RCNT do klasy czystości BSL3 zgodnie z wytycznymi WHO

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DPI.272.12.37.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki dostawy. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń części laboratoryjnej Biobanku Świętokrzyskiego RCNT do klasy czystości BSL3 zgodnie z wytycznymi WHO. 2. Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej. Szczegółowy zakres dostaw materiałów i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia należy ustalić na podstawie dostępnych dokumentacji archiwalnych, przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z inwentaryzacją stanu rzeczywistego oraz wykonania innych badań i pomiarów uznanych za niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji zadania. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt warsztatowy montażu instalacji wentylacji wraz z jej uzbrojeniem, lokalizacją. Projekt Warsztatowy winien zawierać wyznaczenie ilości powietrza niezbędnej do utrzymania podciśnienia, zastosowane rozwiązania instalacyjne i materiałowe wraz z kartami technicznymi i doborowymi zastosowanych urządzeń. Prace zawarte w przedmiarze robót, który stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, zostały ustalone jako orientacyjne na podstawie założeń własnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. Informacje o lokalizacji Instalacje wentylacji mechanicznej objęte niniejszym opisem wykonane zostaną w budynku Regionalnego Centrum Naukowo Technologiczno, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny. Dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej Zamawiający określa dla nieużytkowanych pomieszczeń laboratoryjnych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku: - pomieszczenie laboratorium DNA; - pracownia 1; - pracownia 2; - pokój chemiczny; - śluza powietrzna – pomieszczenie nowe, wydzielenie poza zakresem. Pomieszczenia laboratoryjne o powierzchni łącznej około 205 m² i wysokości 3,00m w świetle. Z obecnego korytarza zostanie wydzielone pomieszczenie śluzy o powierzchni około 15m² i wysokości 2,7m. Pozostałe pomieszczenia nie podlegają zakresowi zamówienia i będą wykorzystywane przez Inwestora w czasie realizacji zadania. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne należy montować wewnątrz obsługiwanych pomieszczeń oraz w obrębie dachu części technicznej oraz za potrzebą dachu

wysokiego. Przestrzeń dachu części technicznej znajduje się bezpośrednio na poziomie wyznaczonych pomieszczeń laboratoryjnych. Prowadzenie kanałów wentylacyjnych pomiędzy pomieszczeniami i dachem części technicznej poprzez ścianę zewnętrzną pomieszczenia Pracowni 1. bezpośrednio za ścianą zewnętrzną znajduje się elewacja szklana wraz z pomostami technicznymi dostępnymi z obsługiwanych pomieszczeń. W pomieszczeniach znajduje się działająca instalacja wentylacji mechanicznej ogólnobudynkowej. Dodatkowo w pokoju chemicznym znajduje się digestorium połączone do indywidualnej instalacji wyciągowej wyposażonej w indywidualny wentylator wywiewny. Wyrzut z digestorium wyprowadzony ponad dach wysoki. Zakres pomieszczeń wraz z istniejącą instalacją wentylacji został zaznaczony w części graficznej: Rzut pomieszczeń. Ze względu na konieczność określenia szczelności pomieszczeń oraz występowania różnic w zakresie stanu istniejącego zalecana jest wizja lokalna z inwentaryzacją na obiekcie. Przedmiotowy zakres zadania Przedmiotem zadania jest dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej do wymogów laboratoriów mikrobiologicznych klasy BSL-3 zależne od stopnia hermetyczności. Podstawowe wymogi dostosowania instalacji wentylacji mechanicznej wymagany przez Zamawiającego: 1. Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna utrzymująca daną wartość podciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego oraz pomieszczeń sąsiednich; 2. Zainstalowanie systemu alarmowego w celu sygnalizowania niedopuszczalnych zmian ciśnienia; 3. Mechaniczne usuwanie powietrza wywiewanego przez filtry wysokosprawne HEPA (lub równoważne); 4. Mechaniczny nawiew powietrza świeżego przez filtry wysokosprawne HEPA (lub równoważne); 5. Zapewnienie możliwości uszczelnienia instalacji wentylacji pozwalające na dezynfekcję gazową indywidualnych pomieszczeń; 6. Nawiew powietrza ogrzanego w okresie zimowym oraz ochłodzonego w okresie letnim. W zakresie planowanych robót przewidziano podstawowe zakresy: 1. Weryfikację szczelności pomieszczeń i określenie docelowego wydatku powietrza dla utrzymania podciśnienia. 2. Roboty demontażowe istniejących instalacji jeśli zachodzi taka potrzeba oraz wykonanie otworów pod instalacje nowe. 3. Instalowanie wentylacji 4. Instalowanie elementów automatyki i zasilania elektrycznego 5. Częściową obudowę estetyczną kanałów oraz przywrócenie stanu pomieszczeń. Szczegółowe rozwiązania przyjęte do realizacji zadania zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Instalacji wentylacji mechanicznej OPZ- 00 01 00. Organizacja prac Zamawiający przekazuje Wykonawcy pomieszczenia na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany przedstawić zamawiającemu przygotowaną przez siebie dokumentację warsztatową dostosowania instalacji wentylacji wraz z wykazem podstawowych urządzeń. Ze względu na prowadzenie prac w funkcjonującym obiekcie, fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem, np. przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Prace należy przeprowadzać w sposób możliwie nieoddziaływający na pozostałe pomieszczenia i pracowników Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Ochrona interesów osób trzecich Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące instalacje, takie jak rurociągi, kable itp. lub wyposażenie powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu pomieszczeń. Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego lub właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie realizacji zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody we wskazanych instalacjach i urządzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowisk. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. Warunki bezpieczeństwa pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. Zaplecze sanitarne i socjalne dla potrzeb wykonawcy Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia zadania z zapewnieniem bezpiecznego doprowadzenia wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków. 3. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia: 3.1. przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 3.2. wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej lub tłumaczone na język polski. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39717200-3

Dodatkowe kody CPV: 45381230-7, 45330000-9, 45331200-8, 45214610-9, 45330000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 202252.03

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Klimanet Spółka Cywilna Adam Jaworski Zenon Cedro

Email wykonawcy: biuro@klimanet.pl

Adres pocztowy: Rolna 8

Kod pocztowy: 25-419

Miejscowość: Kielce

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 244401.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 244401.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244401.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.