

Uchwała Nr 381/04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 11 lutego 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku 21 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ ul. Gen. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko – Zdrój ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek 21 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju, w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

**OPINIA DO WNIOSKU 21 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO
– REHABILITACYJNEGO SP ZOZ W BUSKU ZDROJU,
UL. GEN. RZEWUSKIEGO 8**

1) informacja o standardzie ośrodka;

W ośrodku znajduje się 220 miejsc noclegowych ogółem, w tym 120 miejsc w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Są to pokoje: 1-osobowe i 2 -osobowe. Pokoje nowocześnie urządzone, podstawowe wyposażenie stanowią: łóżka, szafki nocne, krzesła, stolik, szafa ubraniowa, TV, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy, lodówka.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

Nawierzchnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Podstawowe wyposażenie pomieszczeń sanitarno - higienicznych stanowi: kabina natryskowa, sedes, umywalka, lustro, ponadto uchwyty oraz siedzisko pod natrysk. Pod względem higienicznym nie ma zastrzeżeń.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Utwardzone dojście do budynku, odpowiednia szerokość i wysokość drzwi wejściowych, podjazd umożliwiający dostęp do budynku osobom na wózkach inwalidzkich. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu, brak progów, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, dwa dźwigi umożliwiające swobodną komunikację między kondygnacjami. Ośrodek dysponuje zarówno bazą noclegową jak i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą. Na terenie Szpitala znajduje się stołówka, istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej, wegetariańskiej, niskokalorycznej.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Na terenie szpitala znajduje się: basen rehabilitacyjny, siłownia, laboratorium analityczne, gabinet stomatologiczny, gabinet psychoterapii, solarium, sala gimnastyczna. Szpital posiada nowoczesną bazę zabiegową, w której wykonuje się 36 różnych zabiegów, w tym: kąpiel siarczkowa, masaż podwodny typu caracalla, masaż klasyczny, gimnastyka indywidualna, pulsotronic, prądy Nemeca, laser. Szpital posiada 4 gabinety kinezyterapii, gabinety fizykoterapii i hydroterapii. Ponadto na terenie szpitala znajduje się biblioteka, kawiarnia, gabinet kosmetyczno-fryzjerski, kaplica, park ze ścieżką zdrowia, miejsce na imprezy plenerowo-rekreacyjne.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Szpital ubiega się o przyjmowanie na turnusy rehabilitacyjne zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt. 1-14

Szpital wizytowano w dniu 23 stycznia 2004 r. Stwierdza się, co następuje:

Ust. 2

Pkt. 1 – utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze.

Dojścia do budynku i ciągi piesze utwardzone płytkami chodnikowymi i kostką betonową.

Pkt. 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do budynku o szerokości powyżej 0,9 m i wysokości 2 m bez progu. Do pozostałych pomieszczeń drewniane o szerokości 0,8 m i wysokości 2 m.

Pkt. 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez odbojów, skrobaczek, wycieraczek i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt. 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Skrzydła drzwiowe drewniane oznakowane w sposób widoczny zapewniające bezpieczeństwo użytkowników.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową

Schody o nawierzchni z lastryko i złomu marmurowego pokryte powłoką antypoślizgową bez nosków i podcięć.

Pkt. 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Uwaga: Pkt. 1-14 zapisano kursywą w brzmieniu zgodnym z zapisem w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Pkt. 7 – schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią.

W szpitalu nie ma schodów o szerokości biegu ponad 4m.

Pkt. 8 – przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Poręcze przy schodach zakończone w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie.

Pkt. 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

Pkt. 10 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Pkt. 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych z płytek chodnikowych betonowych, kostki betonowej. Posadzki wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia w większości wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu (parkiety, płytki ceramiczne antypoślizgowe, wykładzina dywanowa). Posadzki wykonane z lastryko, płytek z kawałków marmuru na części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i w części pomieszczeń ogólnego przeznaczenia pokryte powłoką antypoślizgową.

Pkt. 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balkony, loggie i pochylnie zabezpieczone balustradami z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Pkt. 13 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.

W szpitalu znajdują się dwa dźwigi osobowe, w tym jeden z drzwiami otwierającymi się na dwie strony.

Pkt.14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Są miejsca postojowe dla samochodów. Nie wydzielono stanowisk zarezerwowanych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Z przedstawionych danych wynika, że Szpital jest przystosowany do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Spełnia bowiem warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926) określone w § 17 ust. 2 pkt 1-14.

Należy jednak oznakować miejsca postojowe dla samochodów, użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

6) dodatkowe istotne informacje o ośrodku.

Oprócz doskonałego zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w ramach kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego, prowadzona jest relaksacja grupowa oraz indywidualne rozmowy z psychologiem. Szpital przyjmuje zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne od 2000 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu i rehabilitacji chorób narządu ruchu (rozpoczął działalność 1 czerwca 1936 roku jako Wojskowy Szpital Sezonowy). Podstawowym naturalnym tworzywem leczniczym są specyficzne buskie wody siarczkowo-wodorowe. Z kompleksowego leczenia i rehabilitacji korzysta rocznie około 4 tys. pacjentów z całej Polski.

Informacje zawarte we wniosku ośrodka zgodne ze stanem faktycznym.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo—Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju opiniuje się pozytywnie.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

21 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo—Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju, ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zakresie przyjmowania grup osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na turnusy rehabilitacyjne, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z w/w dysfunkcją.