

Uchwała Nr 930/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko Zdrój ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON.

Na podstawie art. 41 ust.1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku Zdroju w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się negatywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z:

- dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- upośledzeniem umysłowym;
- z chorobą psychiczną;
- ze schorzeniami układu krążenia(w tym schorzenia kardiologiczne);
- z epilepsją;
- oraz innymi schorzeniami, takimi jak: choroby układu oddechowego (w tym alergię); porażenie mózgowe, cukrzyca, skolioza, schorzenia neurologiczne, schorzenia narządu wydzielania wewnętrznego.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

**OPINIA DO WNIOSKU Dot. INTERNATU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.
T. KOŚCIUSZKI**

AL. MICKIEWICZA 21, 28 - 100 BUSKO ZDRÓJ

1) informacja o standardzie ośrodka;

Internat mieści się w budynku o trzech kondygnacjach. Dysponuje 92 miejscami noclegowymi ogółem. Są to pokoje 1 i 2-osobowe, bez węzła sanitarnego. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: tapczan, szafki, stół, krzesła, szafa ubraniowa, lampki nocne, umywalka.

2) ocena warunków sanitarno-higienicznych;

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne ogólnodostępne. Na każdym poziomie znajdują się 3 kabiny prysznicowe + 4 toalety. Obecnie pomieszczenia są w trakcie remontu. Zgodnie z zapewnieniami Pana L. Stracha - kierownika internatu, roboty zostaną zakończone w ciągu bieżącego miesiąca.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

W budynku internatu nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, rekreacji i innych wykonana z materiałów antypoślizgowych, bądź zabezpieczonych powłoką antypoślizgową. Balustrady od strony otwartej przy balkonach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Drzwi wewnętrzne pod względem szerokości i wysokości, zgodne z wymogami. Progi w drzwiach o wysokości ponad 0,02 m. Na I piętrze dwoje drzwi podlega wymianie (szyby ze szkła tłukącego). Brak obustronnych poręczy przy schodach na I piętrze, prowadzących do sali TV oraz przy schodach na stołówce. Stołówka na miejscu. W razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej, wegetariańskiej.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Główna baza rekreacyjna (sala gimnastyczna, boisko) znajduje się poza terenem internatu, w odległości ok. 100 m., tj. w budynku I LO w Busku Zdroju. Internat dysponuje tylko salą telewizyjną oraz salą ogólnego przeznaczenia, mającą służyć docelowo jako sala rehabilitacyjna. Obecnie brak odpowiedniego wyposażenia. Brak również gabinetu lekarskiego. Jak zapewnia pan Strach, gabinet lekarski zostanie utworzony na bazie istniejącej izolatki a sprzęt wraz z wyposażeniem (gabinetu + sali rehabilitacyjnej) zostanie udostępniony przez szkołę.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku Zdroju ul. Mickiewicza 21. Ośrodek ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją ze schorzeniami układu krążenia, innymi dysfunkcjami, tj.: choroby układu oddechowego w tym alergię, porażenie mózgowie, cukrzyca, skolioza, schorzenia neurologiczne, schorzenia narządu wydzielania wewnętrznego.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 1-14.

Na podstawie wizytacji ośrodka stwierdza się, co następuje:

Ust. 2

Pkt 1 – utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze.

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni betonowej i z płyt chodnikowych.

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do budynku szerokości ponad 0,9 m i wysokości 2,00 m bez progu. Do pozostałych pomieszczeń o szerokości 0,9 m i większej (stołówka, sala telewizyjna) oraz wysokości 2 m z progami wyższymi niż 0,02 m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez elementów utrudniających dostęp.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi

Skrzydła drzwi wejściowych drewniane widoczne, drzwi do pokoi noclegowych drewniane pełne, oznakowane w sposób widoczny.

Skrzydła drzwiowe w łączniku prowadzącym do sali telewizyjnej a także na klatkę schodową, która ma stanowić drogę ewakuacyjną, są przeszklone szybą ze szkła tłukącego.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową.

Stopnie schodowe o nawierzchni z lastryka gładkiego bez zabezpieczenia taśmą antypoślizgową, nie mają podcięć i nosków.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych. Wszystkie schody na klatce schodowej zaopatrzone w balustrady metalowe z podchwytym obciążonym listwą pcv. Płaszczyzny pionowe od strony przestrzeni otwartej wypełnione.

Schody w łączniku oraz prowadzące do pomieszczeń stołówki o wysokości ponad 0,5 m nie posiadają balustrady.

Pkt 7 – schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią.

W ośrodku nie ma schodów o szerokości biegu ponad 4 m.

Pkt 8 – przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

Przy schodach są jednostronne poręcze zakończone w sposób umożliwiający bezpieczne ich użytkowanie za wyjątkiem schodów prowadzących do pomieszczeń stołówki.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów nie zabezpieczonych.

Pkt 10 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonywane są roboty remontowo-modernizacyjne, w trakcie których mają być zamontowane uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Pkt 11- nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych wykonana z wylewki betonowej, płyt chodnikowych. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne (hol, korytarze) posadzki z płytek pcw, wykładziny dywanowej, w pokojach noclegowych – płytki pcw, dywany, w pomieszczeniach żywienia – posadzki zabezpieczone powłoką antypoślizgową, w części zabiegowej i gabinecie lekarskim - z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balustrady na balkonach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych z płaskowników stalowych.

Pkt 13 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.

W ośrodku nie ma podnośnika ani dźwigu.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Brak wydzielonych stanowisk z miejscami postojowymi zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ośrodek spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 1, 3, 7, 9, 11, 12 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga!

Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

6) informacje zawarte we wniosku nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

Na terenie ośrodka brak boiska, placu zabaw dla dzieci oraz sali do rehabilitacji ruchowej.

Po przeprowadzeniu wizytacji w ośrodku i sprawdzeniu spełnienia przez niego wymaganych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, wniosek **Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy al. Mickiewicza 21 w Busku Zdroju, opiniuje się negatywnie, w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych, z:**

- **dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich**
- **upośledzeniem umysłowym;**
- **z chorobą psychiczną;**
- **z epilepsją;**
- **ze schorzeniami układu krążenia (w tym schorzenia kardiologiczne);**
- **oraz innymi schorzeniami, tj:**
 - o **choroby układu oddechowego(w tym alergie);**
 - o **porażenie mózgowe;**

- **cukrzyca;**
- **skolioza;**
- **schorzenia neurologiczne;**
- **schorzenia narządu wydzielania wewnętrznego.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Internat I LO im. T. Kościuszki w Busku Zdroju, ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych, z:

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia oraz innymi dysfunkcjami, tj.: choroby układu oddechowego (w tym alergię), porażenie mózgowe, cukrzyca, skolioza, schorzenia neurologiczne oraz schorzenia narządu wydzielania wewnętrznego; w chwili obecnej nie spełnia wszystkich warunków określonych w § 17 w/w rozporządzenia.

Podczas wizytacji właściciel ośrodka został poinformowany o uchybieniach, o których mowa w pkt 5 niniejszej opinii. W momencie usunięcia uchybień, internat może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru.