


# ROZDZIELNICA TK1-CD



11,1	1	OBW. ZASILANIA ZMYWARKI FI-80 POM. NR 30	TK130
12,0	1	OBW. ZASILANIA FRYTOWNICY POM. NR 30	TK131
1,0	2	OBW. GNIAZOWY POM. NR 31	TK132
1,5	5	OBW. GNIAZOWY POM. NR 31	TK133
		OBW. GNIAZOWY REZ	TK134
		OBW. GNIAZOWY REZ	TK135
2,53	1	ZASILANE CENTALI N1	TK135
0,37	1	ZASILANE WENTYL. W1.1 DACH	TK136
0,37	1	ZASILANE WENTYL. W1.2 DACH	TK137
0,09	1	ZASILANE WENTYL. W1.3 DACH	TK138
0,18	1	ZASILANE WENTYL. W1 DACH	TK139
		rez	TK140
		rez	TK141

# UKŁAD SIECIOWY TNC-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

1. OBUDOWA F-my LEGRAND-FAEL  
TYP XL-3-400 METALOWE NR REF 020108  
wym. 1500x515x175 mm montowane we wnęce

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WÓLCIE MILANOWSKIEJ GM. NOWA SŁUPIA DZ. NR EW. 37				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTAKA UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: pprob.j.portykd@neostrada.pl			
INWESTOR ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH, UL. HANKI SAWICKIEJ 42							
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWN:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Sierant	KL-322/88	03.2009		PROJEKT WYKONAWCZY.		
OPRACOWAŁ:					BRANŻA:	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jarosław Piosecki	KL-127/90	03.2009		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	IE.12	
PRZEMOT RYSUNKU							
Schemat zasilania obwodów z rozdzielniczy TO-1							