


# ROZDZIELNICA TO2



MOC (kW)	ILOŚĆ ODB.	NAZWA POŁA	
$P_{\text{osw}} = 5,76 \text{ kW}$ $P_{\text{gn}} = 16,17 \text{ kW}$ $P_{\text{went}} = 0,15 \text{ kW}$		ZASILANIE Z RG	
		SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	
		OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	
0,732	14	OBW. OŚWIETL. POM. NR 6,7,8,9,10	TO2/1
1,076	21	OBW. OŚWIETL. POM. NR 4,5,16,27	TO2/2
0,54	9	OBW. OŚWIETL. POM. NR 11,12,13,14,,15	TO2/3
0,54	9	OBW. OŚWIETL. POM. NR 17,18,19,20,	TO2/4
0,33	5	OBW. OŚWIETL. POM. NR 23,24	TO2/5
0,424	7	OBW. OŚWIETL. POM. NR 3,21	TO2/6
		OBW. OŚWIETL. rez	TO2/7
		OBW. OŚWIETL. rez	TO2/8
0,78	15	OBW. OŚWIETL. POM. NR KOMUNIKACJA-KLATKA	TO2/9
		ZAL. OBW. OŚWIETL. LOKALNE	
		ZAL. OBW. OŚWIETL. Z TSO	TO2/10
0,312	6	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,2 KOMUNIKACJA	
		ZAL. OBW. OŚWIETL. Z TSO	TO2/11
0,26	5	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,2 KOMUNIKACJA	
		ZAL. OBW. OŚWIETL. Z TSO	TO2/13
0,35	9	OBW. OSW TERENU NR II	
0,735	18	OBW. OSW TERENU NR III	TO2/14

# UKŁAD SIECIOWY TNC-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WÓLCIE MILANOWSKIEJ GM. NOWA SŁUPIA DZ. NR EW. 37				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTAKA UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: pprob.j.portykd@neostrada.pl			
INWESTOR ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH, UL. HANKI SAWICKIEJ 42							
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWN:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Sierant	KL-322/88	03.2009		PROJEKT WYKONAWCZY.		
OPRACOWAŁ:					BRANŻA:	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jarosław Piosecki	KL-127/90	03.2009		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	IE.15	
PRZEMÓT RYSUNKU							

Schemat zasilania obwodów  
z rozdzielnicy TO-2