

UCHWAŁA NR 5164/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 1 570 000,00 zł na wyposażenie Budynku Głównego w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.547 ze zm.), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 1 570 000,00 zł na wyposażenie Budynku Głównego w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – symbol zadania 00002.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz na podstawie Decyzji nr MZ.5580.74.06 z dnia 10 stycznia 2020 r. wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Szpital jest zobowiązany do 31 grudnia 2022 r. wyposażyć Budynek Główny w Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Obecny System Sygnalizacji Pożaru, który jest używany w Szpitalu nie spełnia wymogów technicznych, dlatego też niezbędna jest jego modernizacja.

Podstawowym zadaniem DSO będzie realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z SSP lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofonu strażaka. W trybie nie alarmowym przedmiotowy system będzie wykorzystywany przez 24 godziny na dobę jako nagłośnienie, m.in. w obszarach poczekalni do wywoływania pacjentów.