

**UCHWAŁA NR 6124 /22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 9 LISTOPADA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup systemu GSM powiadamiającego o awariach urządzeń kotłowni.**

**NA PODSTAWIE:**

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.2094), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.1634 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 51 000,00 zł na zakup systemu GSM powiadamiającego o awariach urządzeń kotłowni.

**§ 2**

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. „Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym” – symbol zadania 000 03.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**  
*(dokument podpisano elektronicznie)*

## UZASADNIENIE

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji na zakup systemu GSM powiadamiającego o awariach urządzeń kotłowni. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 60 000,00 zł i została określona na podstawie rozeznania rynku.

Szpital w roku bieżącym zakończył modernizację pomieszczeń kotłowni, stanowiącą część zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Uzupełnieniem działań modernizacyjnych jest montaż nowoczesnego systemu GSM do powiadamiania o awariach kotłowni mających na celu utrzymanie ciśnienia w instalacji c.o. (odpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej oraz wycieku gazu). Moduł powiadamiający GSM poinformuje o awarii za pomocą wiadomości SMS oraz przy pomocy sygnału dźwiękowego umieszczonego na zewnątrz budynku kotłowni. Zakupiony system GSM powiadamiający umożliwi stałe monitorowanie parametrów pracy urządzeń kotłowni bez całodobowych dyżurów personelu – (palaczy), w przypadku kotłów gazowych (ewentualnego rozszczelnienia gazu) bezpośrednio poinformuje elektryka dyżurnego wraz z firmą zewnętrzną obsługującą kotłownię o awarii oraz pozwoli dokonać analizy dotyczącej zużycia i kosztów dostarczanej energii cieplnej do pawilonów ŚCP.