

UCHWAŁA NR 6701/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 1 MARCA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na modernizację z wymianą rozdzielni RGD w seg. D oraz modernizację z wymianą rozdzielnicy SZR Ujęcie wody.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.2094), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 271 000,00 zł na modernizację z wymianą rozdzielni RGD w seg. D oraz modernizację z wymianą rozdzielnicy SZR Ujęcie wody.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – Nr zadania 00014.

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

MAREK BOGUSŁAWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji na modernizację z wymianą rozdzielni RGD w seg. D oraz modernizację z wymianą rozdzielnicy SZR Ujęcie wody.

W ramach zadania zaplanowano:

1. Modernizację z wymianą rozdzielni RGD w seg. D.

Rozdzielnia Główna „D” (RGD) – zlokalizowana jest w segmencie „D” budynku WSS. W rozdzielni uszkodzone są pola odpływowe, ponadto brakuje miejsca na podłączenie nowych odpływów. Rozdzielnia nie jest przystosowana do planowanego systemu zarządzania budynkami (BMS). Urządzenie jest mocno wyeksploatowane. Zasila kilka obiektów Szpitala, a jego awaria może spowodować wyłączenie m. in. obu serwerowni, diagnostyki obrazowej, endoskopii oraz kilku innych kluczowych oddziałów co może zakłócić działanie WSS.

2. Modernizację z wymianą rozdzielnicy SZR Ujęcie wody.

Długotrwały czas użytkowania spowodował mechaniczne uszkodzenia rozdzielnicy SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy). W przypadku awarii, WSS może zostać pozbawiony dostępu do głównego ujęcia wody poprzez brak zasilania pomp. Sprawność działania rozdzielnicy przewidzianej do remontu zapewni zwiększenie bezpieczeństwa dostępu Szpitala do wody.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji na podstawie ofert cenowych wynosi 319 360,00 zł.