

UCHWAŁA NR 6875/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 5 KWIETNIA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wymianę szafy sterującej pracą Stacji Uzdatniania Wody.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.2094), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w wysokości 57 000,00 zł na wymianę szafy sterującej pracą Stacji Uzdatniania Wody.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – Nr zadania 00014.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na wymianę szafy sterującej pracą Stacji Uzdatniania Wody.

Szpital dysponuje Stacją Uzdatniania Wody Surowej. Składa się ona ze studni głębinowej, z której wydobywana jest woda za pomocą pompy głębinowej i tłoczona do Hydroforni, gdzie poddawana jest procesom uzdatniania w celu poprawy jakości. Obecnie użytkowana szafa sterująca pracą ww. Stacji pochodzi z roku 2006, przez co jest awaryjna, a podczas jej przestojów Szpital jest zmuszony korzystać z wody pochodzącej z sieci gminnej, co generuje dodatkowe koszty utrzymania Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Szacunkowy koszt inwestycji na podstawie ofert cenowych wynosi 67 650,00 zł.