

UCHWAŁA NR 6940/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 19 KWIETNIA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na modernizację sieci hydrantowej w Budynku Głównym.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.2094 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 117 000,00 zł na modernizację sieci hydrantowej w Budynku Głównym.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – Nr zadania 00014.

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Przebudowa sieci hydrantowej wynika z potrzeby dostosowania jej do wymagań uwzględnionych w § 19 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Budynek Główny Szpitala wyposażony jest w 56 hydrantów wewnętrznych, z czego 16 urządzeń wymieniono na nowe, natomiast 40 nadal wymaga wymiany z hydrantów z węzami płasko-składanymi na hydranty z węzami półsztywnymi. Obecnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie przewidują stosowania hydrantów z węzami płasko-składanymi w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZLII (tj. budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych).