

UCHWAŁA NR 7188/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę instalacji próżni z jej modernizacją.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.2094 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 343 000,00 zł na wymianę instalacji próżni z jej modernizacją.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – Nr zadania 00014.

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

MAREK BOGUSŁAWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Instalacja próżni eksploatowana jest w Szpitalu od 1997 roku. Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę łóżek szpitalnych, w tym tych, przy których wykorzystywana jest próżnia, urządzenia muszą pracować bez przerwy, co powoduje ich przegrzewanie.

Obecna instalacja próżni ma wydajność $400\text{m}^3/\text{h}$ ze zbiornikiem 1600 l i jest niewystarczająca. Istnieje potrzeba zwiększenia możliwości do $700\text{m}^3/\text{h}$ z zastosowaniem nowych pomp oraz dwóch zbiorników o pojemności 1200 l każdy. Powyższe wiąże się z koniecznością wykonania nowej posadzki w pomieszczeniu próżni.